

5.1, 2,5.1, 2, e - Ventilatieberekening Datum: 12-04-2021

| Ruimte | opp.<br>m2 | benodigde<br>ventilatie<br>(dm3/s) | aanvoer (dm3/s) |                |      |
|--------|------------|------------------------------------|-----------------|----------------|------|
|        |            |                                    | voorziening     | naar<br>ruimte | Cap. |

|                 |      |             |               |  |           |
|-----------------|------|-------------|---------------|--|-----------|
| VG              | 27   | <b>24,3</b> |               |  |           |
| VR Woonkamer 1  | 18,6 | 13,02       | kozijnrooster |  | 24        |
| VR Slaapkamer 1 | 9,9  | 6,93        | kozijnrooster |  | 11        |
| <b>totaal</b>   |      |             |               |  | <b>35</b> |

|          |     |    |      |  |    |
|----------|-----|----|------|--|----|
| Badkamer | 2,2 | 14 | deur |  | 14 |
|          |     |    |      |  |    |

| Afvoer      |                |     |
|-------------|----------------|-----|
| voorziening | naar<br>ruimte | Cap |

|    |        |    |
|----|--------|----|
|    |        |    |
| mv | buiten | 21 |
|    |        |    |
|    |        |    |
|    |        |    |
|    |        |    |
| mv | buiten | 14 |
|    |        |    |

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| <b>totaal</b> |  | <b>35</b> |
|---------------|--|-----------|