

5.1.2,e

**Van:** 5.1.2,e  
**Verzonden:** woensdag 25 november 2020 12:59  
**Aan:** 5.1.2,e  
**Onderwerp:** RE: Brandveiligheidseisen steigers Oude Houthaven

Beste 5.1.2,e

Zoals afgesproken hierbij de bevestiging van ons gesprek van gisteren.

Uitgangspunt voor de maximale lengte van de steigers was een droge blusleiding van max. 175 m. (conform de norm) en vanaf de aankoppeling max. 40 m tot ingang schip. De totale loopafstand wordt dan 215 meter. Indien dit 4 meter langer wordt zoals besproken is dat geen probleem. De lengtes zijn voornamelijk gebaseerd op de inzetduur. Deze is sowieso langer vanwege de afstand die vanaf de brandweerauto gelopen moet worden. Die extra inzetijd moet de gemeente uiteindelijk goedkeuren. Over de 175 meter is dat 4 min. extra inzetijd. Vier meter extra komt daar 5 seconde bij.

Een ander punt is dat wij een voorkeur hebben om de dbf dan ook te verlengen, omdat de inzet dan sneller gaat dan een extra slang aanleggen. Wel moet de uitvoering blijven voldoen aan de NEN 1594. Wat lengte betreft voldoet die dan niet, maar technisch waarschijnlijk wel. Dat moet tegen die tijd met de certificeerder vooraf worden besproken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

[Brandweer Amsterdam-Amstelland](#) | Sector Risicobeheersing & Preparatie  
[IJ-tunnel 4](#) | [Kazerne Nico](#) | [Amsterdam](#)  
T 020 555 66 66 | M 5.1.2,e  
Postbus 92171 | 1090 AD Amsterdam



**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e> @amsterdam.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 24 november 2020 14:21  
**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e> @brandweeraa.nl>  
**Onderwerp:** RE: Brandveiligheidseisen steigers Oude Houthaven

Beste 5.1.2,e

Hierbij stuur ik de link voor het overleg. Volgens mijn verzonden emails heb ik deze afgelopen donderdag verstuurd, maar kennelijk is er iets niet goed gegaan. Mijn excuses!  
Ik had het overleg ingepland in Outlook om 14.30 u.

[\[ Link naar de virtuele MS Teams ruimte \]](#)

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

Projectmanagementbureau

## Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e

5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl)

Werkdagen: ma, di, wo & do

-----Oorspronkelijke afspraak-----

**Van:** 5.1.2,e

**Verzonden:** donderdag 19 november 2020 14:09

**Aan:** 5.1.2,e ; 5.1.2,e

**Onderwerp:** Brandveiligheidseisen steigers Oude Houthaven

**Tijd:** dinsdag 24 november 2020 14:30-15:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

**Locatie:** MS Teams

Beste 5.1.2,e

Hierbij stuur ik de uitnodiging voor het overleg over de brandveiligheidseisen voor de steigers in de Oude Houthaven.

[\[ Link naar de virtuele MS Teams ruimte \]](#)

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

Projectmanagementbureau

## Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e

5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl)

Werkdagen: ma, di, wo & do

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).