From 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Subject **RE: Sloop/bouw geluid Breitnertoren**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e te 5.1, 2, e amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Date September 24, 2025 at 8:30:23 AM CEST

Ha 5.1, 2, e

Dank voor je mail. Duidelijk dat nu ook is gemeten dat er geen overschrijdingen plaatsvinden. Als het rapport gereed is kunnen we zijn brief beantwoorden en hem de uitkomsten van het rapport toesturen. Daarna is het aan meneer om hier eventueel nog iets mee te doen. Voor wat ons betreft is het dan afgesloten.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Klachtencoördinator
Bestuur en Organisatie
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e amsterdam.nl
Oranje Vrijstaatplein 2
Postbus 94801
1090 GV Amsterdam.
www.amsterdam.nl

Ik ben in de even weken op vrijdag niet aanwezig

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 24 september 2025 08:18
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e te 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e amsterdam.nl>
Onderwerp: Sloop/bouw geluid Breitnertoren

Hoi Allen,

Gisteren is de opnameapparatuur op de Amstelboulevard voor het meten van het bouw-sloopgeluid weer opgehaald.
Ik heb van DGMR alvast kort een resultaat ontvangen. Het volledige rapport krijgen wij de komende tijd.
Uit de resultaten kunnen we alvast afleiden dat er volgens de wetgeving geen overschrijdingen plaats vinden *(zie onderstaande tabel).*

De eerste kolom met waardes van onderstaande tabel bevat de metingen die relevant zijn voor de toetsing aan het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (Bbl). Volgens het Bbl mag je onbeperkt dagen geluid produceren met een waarde >60 dB(A). Zoals te zien in onderstaande tabel komt deze waarde op 18-sept op maximaal op 47 dB(A). Dit is dus ruim onder de maximale dagwaarde uit het Bbl *(zie ook de onderste tabel)*

De laatste kolom geeft de gemeten piekwaarde weer. Dit zijn de waarde die worden geproduceerd indien de afvalbakken uit de toren worden geleegd in de containers buiten. De hoogste waarde ligt hier op 88dB. Dit is het geluid waar de melder het meest last van heeft maar waar dus geen wetgeving voor is waarop wij kunnen handhaven.

Ik wil de melder alvast inlichten over deze gemeten waarde, en zodra ik het volledige rapport heb zal ik deze ook naar hem versturen.
Daarmee sluit ik de melding voor VTH betreft af.
Als er vragen zijn dan hoor ik dit graag.

		07-19 uur LArLT	LAeq, 60min (max)	07 - 19 uur LAmax
		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
dinsdag	16-sep	46	49	88
woensdag	17-sep	45	49	78
donderdag	18-sep	47	51	88
vrijdag	19-sep	46	49	84
maandag	22-sep	45	49	81

Tabel 7.17 dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur

Dagwaarde	≤60 dB(A)	>60 dB(A)	>65 dB(A)	>70 dB(A)	>75 dB(A)	>80 dB(A)
maximale blootstellingsduur op de gevel van een woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, gezondheidszorgfunctie of onderwijsfunctie, of op de grens van een geluidsgevoelig terrein	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

(Senior) Toezichthouder

Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Toezicht, Handhaving Bouw & Gebruik

Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam