

**From:** "5.1,2,e"  
**Sent:** Thu, 15 Dec 2022 13:14:08 +0100  
**To:** "5.1,2,e" <5.1,2,e@s-e.eu>  
**Cc:** "5.1,2,e | De Berg" <5.1,2,e@deberg.nl>  
**Subject:** advies brandweer hotel kavel 1b  
**Attachments:** Attachments.html

5.1,2,e

In de bijlage het tweede advies van de brandweer m.b.t. dit hotel (en een kopie van de tekeningen waarnaar men verwijst).  
[Klik hier](#) om bijlagen te downloaden.

Het bouwplan voldoet naar hun oordeel nog niet (helemaal) aan de eisen in het Bouwbesluit (ik had in het adviesverzoek aangegeven dat de afstand van het verste punt van de vloer van de lounge op minder dan 36 m van het hart van de bsh ligt; dit is voor de brandweer blijkbaar – net – te veel).

Ook wijst men op een aantal risico's die (ook als wel aan regelgeving wordt voldaan) kunnen optreden. M.b.t. deze risico's doet men aanbevelingen.

Ik verzoek u de geleverde stukken (tekeningen, rapportage en PvE) (waar nodig) te corrigeren en opnieuw in te dienen.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Senior Medewerker Vergunningen Bouw  
Stadsdeel Noord  
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/team Bouw

**Gemeente Amsterdam**

T 5.1,2,e

M 5.1,2,e

5.1,2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

5.1,2,e