



BRANDWEER

Amsterdam-Amstelland

Stadsdeel Oost

T.a.v. De heer 5.1, 2, e

Postbus 94801

1090 GV Amsterdam

Datum 9 december 2024

Telefoon 020 - 555 6000

Onze referentie 2024/2809/ADVS

E-mail 5.1, 2, e @brandweeraa.nl

Uw referentie OLO-8325147

Behandelend adviseur 5.1, 2, e

Adres Joan Muyskenweg 19 A

Onderwerp Advies omgevingsvergunning bouw

Geachte heer 5.1, 2, e

Naar aanleiding van uw verzoek om advies van 4 december 2024 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten voor het gebouw aan de Joan Muyskenweg 19 A te Amsterdam.

In verband met dit advies is geen inspectie op locatie uitgevoerd. Wij hebben de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen beoordeeld aan de hand van onderstaande aangeleverde stukken:

- Toelichting werking SC-60-COSMO brand-, en rookwerende vlinderklep, d.d. 29-03-2023;
- Testrapport (classificatie) SC-60-COSMO brand-, en rookwerende vlinderklep, referentie 2023-Efectis-R000614, d.d. september 2023;
- Testrapport rookverspreiding SC-60-COSMO brand-, en rookwerende vlinderklep, referentie 2023-Efectis-R000883, d.d. september 2023.

Op deze aanvraag om een vergunning hebben wij niet eerder geadviseerd. Wel hebben wij op de initiële bouwaanvraag geadviseerd (ons kenmerk: 10/Bta-2023, d.d. 15-01-2024).

Regelgeving

Wij hebben deze aanvraag getoetst aan:

- De Omgevingsregeling, hoofdstuk 7, gegevens en bescheiden;
- Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), uitgaande van niveau: verbouw

Overige geraadpleegde documenten

Verder is voor de beoordeling van deze aanvraag de volgende documentatie gebruikt:

- Handboek Brandbeveiligingsinstallaties, versie 14 juni 2012 van Brandweer Nederland.

Conclusie

Onze conclusie is dat de aanvraag niet voldoet aan de hierboven genoemde regelgeving.

Wij adviseren u de aanvrager hierover te informeren.

Bezoekadres

IJ-tunnel 4
1011 TA Amsterdam

Postadres

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

(020) 555 6000

5.1, 2, e @veiligheidsregioaa.nl
www.brandweeraa.nl/amsterdam-amstelland



Beoordeling

De (gemachtigde) aanvrager heeft meerdere documenten aangeleverd met betrekking tot een brand-, en rookwerende vlinderklep (SC-60-COSMO). Doorgaans wordt deze brand-, en rookwerende vlinderklep toegepast als alternatief op de rookmelder gestuurde brandkleppen, zoals voorgeschreven in de NEN 6075:2020.

De oplossingsrichting moet op basis van gelijkwaardigheid (Omgevingswet, artikel 4.7) worden gelegaliseerd, omdat de oplossingsrichting niet voorkomt in de NEN 6075:2020. De aanvrager heeft echter alleen de productinformatie toegestuurd. Dat is onvoldoende om tot een beoordeling te komen. Wij verzoeken de (gemachtigde) aanvrager een schriftelijke onderbouwing te geven hoe het product wordt toegepast in de beoogde situatie (project specifieke onderbouwing).

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen onder bovengenoemd telefoonnummer.

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur Risicobeheersing

Bijlage(n):
Geen