

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@odnzkg.nl>

**Naar:** Anoniem <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

**Verzonden op:** woensdag 5-06-2024 17:50

**Onderwerp:** OLO-8325147; Joan Muyskenweg 19, Amsterdam - Vragen / opmerkingen constructie

## Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

Geachte heer/mevrouw,

Dit bericht betreft het (bouw)project met de volgende gegevens (zaak 12534663):

Projectlocatie: Joan Muyskenweg 19, Amsterdam

Projectomschrijving: oprichten woongebouw

Aanvraagnummer: OLO-8325147

Deze openstaande vragen zijn nog niet in de nota beantwoord:

opgave belastingen

- vloerbelasting parkeergarage ontbreekt. Deze belasting is aanwezig op de funderingsbalken, inclusief zandophoging en bestrating. Dit is niet aangegeven. De onderheide balken zijn stijver dan de ondergrond waardoor de bestrating en opgelegde belasting hierop komen te rusten. En daarmee op de palenfundering drukken. Deze belastingen dienen te worden meegenomen.

- 6.3.1.2 lid 8 belasting door verplaatsbare scheidingswanden, die op de begane grondvloer (veel hogere ruimte dan op de verdiepingen) zijn niet opgegeven.

stabiliteit

- verdeling van de wind en aanpendelende belastingen wordt bepaald door de relatieve stijheidsverhoudingen van de wanden inclusief hun funderingen, de zwaartepunten t.o.v. resultante en verdelende vermogen van de stijfheid van de aansluitende vloeren (hier van hout dus relatief slap). Hierdoor is het onvermijdelijk dat alle stijve wanden (betonwand op as E maar ook die op as J) belasting naar zich toe zullen trekken. Deze verdeling naar stijfheidsratio is niet verricht.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Adviseur constructieve veiligheid

Team Constructieve Veiligheid

Directie Toezicht & Handhaving

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzorgt in opdracht van het bevoegd gezag in het Noordzeekanaalgebied de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor bodem, milieu en bouw.

Meer informatie vindt u op [www.odnzkg.nl](http://www.odnzkg.nl)

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:

mzrdref6vq9wmnov8bc4ykww3z5154qyanrr7bam5lcmpx8ferdrzm