

Nr.	Aspect	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.	Algemeen 1: Hoofdopzet			
1.1	Over de navolgende bevindingen en aandachtspunten en de benodigde antwoordrapportage	<p>Wij maken ons NOG STEEDS zorgen over de constructieve veiligheid van dit bouwwerk. Deze zorgen uiten zich in de hieronder uitgewerkte toets bij de resultaten waar aanvullingen voor gevraagd zijn.</p> <p>Het betreft een steekproef. Dit ontslaat de aanvrager/hoofdconstructeur niet van de verantwoordelijkheid om zelf controles te doen (=zorgplicht) en onvolkomenheden uit te sluiten. Bij een steekproef kan het ook zijn dat informatie op een andere plaats staat dan waar wij onze beoordeling op hebben gebaseerd. Indien dat de indruk is van de beantwoorder verzoeken wij u ons daarop helder te wijzen en daarnaar te verwijzen. Wij behouden het recht om door te vragen indien daar aanleiding toe is.</p> <p>Bij verwijzingen in deze toets naar paginanummers wordt bedoeld de door adobe genoemde paginanummers in pdf format</p>	Ontbreekt	<p>Wij verzoeken om de nodige aanpassingen op de tekeningen en in de rapporten te verzorgen en in te dienen. Met omwille de samenhang met deze toets, daarbij een door de opstellers ondertekende antwoordrapportage in pdf-format waarmee middels nauwkeurige verwijzingen (tek nr's, rapp & pg. nr's) wordt verwezen naar aangepaste aspecten in de berekeningen, tekeningen en overige documenten. De documenten moeten bij het bevoegd gezag (gemeente Amsterdam Oost) worden ingediend.</p> <p>Normaalgesproken via het omgevingsloket van DSO.</p>
1.2	Gevolgklasse en ontwerplevensduur	Conform NEN-EN 1990.	Voldoet	
1.4	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	Sterkte bij brand Conform Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl)	Voldoet	
1.6	Constructieprincipe	Het constructieprincipe is voldoende	Voldoet	
2.	Algemeen 2: Geotechniek			