

From: "5.1,2,e"
Sent: Fri, 19 Jan 2024 11:34:27 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: advies sprinklerinstallatie hotel NZ 67

5.1,2,e

Ik heb onder puntje 1 nog en het volgende toegevoegd;

"De brandweer stelt in het advies van 9 januari 2024 dat volgens de integrale nota van toelichting van het Bouwbesluit 2012 een automatische brandblusinstallatie (sprinklerinstallatie) tot doel heeft een beginnende brand te blussen of een brand onder controle te houden, zodat de omvang van de brand beperkt wordt. Het onder controle houden van brand houdt daarmee tevens in dat brandoverslag niet plaatsvindt (dan is de brand immers niet meer onder controle). Daarmee is het doel van de sprinklerinstallatie ook om brandoverslag te voorkomen, en niet enkel voor brandbestrijding."

Verder nog wat spaties weggehaald en de handtekening toegevoegd.

Groet,

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 19 januari 2024 11:16
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: advies sprinklerinstallatie hotel NZ 67

Hoi 5.1,2,e

Aangepast.

Ik hoor graag van je als het goed is, en zo ja zou ik van jou dan alleen nog je handtekening mogen.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

Juridisch Bureau

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e

5.1,2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)

President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 18 januari 2024 11:55
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: advies sprinklerinstallatie hotel NZ 67

5.1,2,e

Zie het advies. ^{5.2,1}

Groet,

5.1,2,e