



dak opstand versterigen met stalen kolommen
constructie + aansluiting gevel opgave leverancier

**ZIE OOK VOORSCHRIFTEN
 IN DE VERGUNNING**

Behoort bij besluit
BWT 1871021
Gemerkt C07

Constructie op hoofdlijnen
Geen bezwaar

**Gemeente
 Amsterdam
 Centrum**

-Staalkwaliteit S235
-Kalkzandsteen CS20
-Betonkwaliteit C30/37
-Brandwerendheid eis
"hoofddraagconstructie" is 120minuten

wijz. A J.J.S. 15-10-2015 Aanpassing i.v.m. aanpassingen architect
 datum 29-05-2015
 Van Rossum Raadgevende Ingenieurs bv
 Amsterdam
 ir. A.G. van der Star o.l.
 Postbus 37290
 1000 AG Amsterdam
 tel. 020 - 618 37 11
 amsterdam@vanrossum.nl
 www.vanrossum.nl

**VAN RAADGEVENDE
 ROSSUM**
 INGENIEURS

opdrachtgever Caransa Groep B.V. Amsterdam
 projectnaam J.M. Tromp
 projectlocatie J.J. Spiedijk
 oppervlakte 1300
 inhoud A1
 nummer 8326

Heinekenhoek Leidseplein Amsterdam
 MUSA
 Overzicht
 4e Verdieping

B A 0 4 0 1