

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 16:04
Aan: ' 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e ; 5.1.2,e ;
5.1.2,e
Onderwerp: RE: Benodigheden overleg 11 juni

Beste 5.1.2,e en anderen,

Nog even ter bevestiging van de besproken items:

- Maximale lengte droge blusleiding 175 meter aan te houden, conform NEN 1594, bijlage D;
- Vanaf aansluitpunt brandslang tot woningtoegangsdeur schip 40 meter;
- Opstelplaats brandweervoertuig (TAS) tot aansluitpunt voeding maximaal 10 meter;
- Vluchten vanuit schip/woning is bij sterke wind soms niet mogelijk. Daarvoor geeft LBP/Sight een 'stay-in place' oplossing. Dit is een ongebruikelijk concept in Nederland. In het geval van schepen is er wel een theoretische brandscheiding, zoals ook bij woningen op vast wal, maar dat wil niet zeggen dat ontruimen niet gewenst is. Er kan toch ook brand overslaan door allerlei spullen die op het dek zijn neergezet bijvoorbeeld. Op een of andere manier een veiligere plek te kunnen bereiken heeft de voorkeur;
- Bedrijfsschepen waar geen woning in is moet op type vracht bekeken worden. LBP is in de berekeningen uitgegaan van de inhoud van een standaard woning;
- Bereiden van de kade achterzijde Diemerstraat met een TAS kan, maar terug rijden achteruit is vooral in de bocht toch echt een probleem. Is blijkbaar wel eerder vertoond, maar het verdient sterke voorkeur dat er gekeerd kan worden (mag wel met steken);
- Kade en wegdruk moet 15 ton kunnen hebben met een asdruk van 10 ton (zie ook Bouwbesluit 6.37, lid 3)

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

Brandweer Amsterdam-Amstelland | Sector Risicobeheersing & Preparatie
IJ-tunnel 4 | Kazerne Nico | Amsterdam
T 020 555 66 66 | M 5.1.2,e
Postbus 92171 | 1090 AD Amsterdam



Van: 5.1.2,e @amsterdam.nl]
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 10:48
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @brandweeraa.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e
<5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e
<5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Benodigheden overleg 11 juni

Goedemorgen,

Hierbij stuur ik je de benodigdheden voor ons overleg van morgen. Voor het SO steigers ontvang je van mij een aparte link via We Transfer. Het overleg zal plaats vinden via MS Teams. Ik bel je in. Tot morgen!

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Team gebiedsontwikkeling Houthaven

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e

5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl)

Weesperplein 8, Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.