

## Toets op ontvankelijkheid

(bij indiening op hoofdlijnen)

### Algemene gegevens

Projectlocatie	<b>Klaprozenweg 59, Amsterdam</b>
Projectomschrijving	<b>oprichten hotel op ondergrondse (parkeer)kelder</b>
Aanvraagnummer	<b>OLO-7131237</b>
Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Noord
Bouwwerktype	6. Niet wonen met meer dan één bouwlaag
Bomcategorie	B6
Type toets	Ontvankelijkheidstoets
Datum	15-8-2022

Nr.	Aspect	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.1	Omschrijving van de constructie		Aanwezig	
1.2	Brandwerendheid		Aanwezig	
1.3	Constructieve samenhang		Aanwezig	
1.4	Constructiemethoden		Aanwezig	
1.5	Constructiematerialen		Aanwezig	
1.6	Stabiliteitsprincipe		Aanwezig	
1.7	Gevolklasse		Aanwezig	
1.8	Ontwerplevensduur / referentieperiode		Aanwezig	
1.9	Gebruik van het bouwwerk		Aanwezig	
1.10	Belastingen en belastingtypen		Aanwezig	
1.11	Uitgangspunten hoofdopzet bouwput		Niet aanwezig	Uitgangspunten hoofdopzet bouwput, inclusief verificatie stabiliteit bouwput / bemaling / installatiemethode / stempelraam etc.
1.12	Uitgangspunten monitoring		Niet aanwezig	Uitgangspunten monitoring trillingen / grondwaterstanden / zettingen.
2.1	Globaal grondonderzoek		Niet aanwezig	Indienen sonderingen
3.1	Tekeningen hoofdopzet constructie		Aanwezig	
3.2	Tekeningen hoofdopzet bouwput		Niet aanwezig	
<b>Conclusie</b>		<b>: Constructie is NIET ontvankelijk.</b>		