

5.1, 2, e - ventilatie berekening

Ruimte	opp. m2	benodigde ventilatie (dm3/s)	aanvoer (dm3/s)		
			voorziening	naar ruimte	Cap.

VG - begane grond	65,7	<b>59,1</b>			
VR 1.01 - woonkamer	47,7	33,4	DucoLine 17 'ZR'		60,5
VR 1.02 - Slaapkamer	18	12,6	overstroom capaciteit		
<b>totaal</b>					<b>60,5</b>

Badkamer	2,3	14	overstroom capaciteit		14
Toilet	1	7	overstroom capaciteit		7

voorziening	Afvoer	
	naar ruimte	Cap

mv	buiten	39,5
mv	buiten	14
mv	buiten	7

<b>totaal</b>		<b>60,5</b>
---------------	--	-------------