

From 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **Advies BENG/ MPG aanvraag omgevingsvergunning Raamplein 1 (OLO 7013961)**
To 5.1, 2, e e 5.1, 2, e red-developers.nl>
Date May 31, 2023 at 12:41:24 PM CEST

Geachte heer 5.1, 2, e beste 5.1, 2, e

Hieronder de opmerkingen van de Omgevingsdienst m.b.t. de BENG/ MPG berekening. De opmerking m.b.t. de blowerdoortest komt te vervallen, die zal ik als voorwaarde in de uiteindelijke vergunning opnemen.

Opmerkingen BENG - gebouw:

- In de BENG berekening wordt vermeld dat er sprake zal zijn van beglazing met een Uw-waarde van 0,7. Dit dient te worden aangetoond door middel van een productspecificatie.
- In de BENG berekening is er sprake van glas met een Uw-waarde die behoort bij tripel glas. In de MPG berekening is echter sprake van HR++ glas. Beide berekeningen dienen overeen te komen voor een positief advies.
- In de samenvatting van de BENG berekening wordt aangegeven dat het gebouw een Qv10 waarde heeft van 0,2. Deze dient aangetoond te worden door middel van een blowerdoortest voor akkoord.
- In de BENG berekening is sprake van een Brine warmtepomp. In de MPG berekening is echter een bodem warmtepomp ingevoerd. Beide berekeningen dienen overeen te komen.
- In de BENG berekening is sprake van koeling door middel van koudeopslag. In de MPG berekening is echter compressiekoeling ingevoerd. Beide berekeningen dienen overeen te komen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
medewerker Vergunningen
stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T5.1, 2, e
5.1, 2, e@amsterdam.nl
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer