

Stadsdeel: **Amsterdam Stadsdeel Oost**
Contactpersoon: **5.1, 2, e**

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkg.nl

Betreft: Controle BENG, thermische isolatie en milieuprestatie

Contactpersoon
5.1, 2, e

Soort project: Nieuwbouw

Projectlocatie: Sluisbuurt kavel 4B1

Projectomschrijving: oprichten woongebouw

BOM categorie: B1 Woonfunctie in een woongebouw

Contactgegevens
5.1, 2, e
5.1, 2, e odnzkg.nl

Zaaknummer
12926522

OLO-nummer
8173217

Datum
16 juli 2024

In het kader van het bovengenoemde project hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben de voor de energieprestatie relevante documenten beoordeeld op de van toepassing zijnde eisen van het bouwbesluit.

Opmerkingen BENG - gebouw:

- Geen inhoudelijke opmerkingen op de BENG.

Opmerkingen MPG - gebouw:

- Geen inhoudelijke opmerkingen op de MPG.

Opmerkingen Rc - gebouw:

- Geen inhoudelijke opmerkingen op de Rc.

Conclusie BENG/MPG/Rc:

Op basis van de beschikbare gegevens is **voldoende** aannemelijk gemaakt dat het nieuwbouwplan voldoet aan hoofdstuk 5, afdeling 5.1: artikel 5.2 en 5.3 en afdeling 5.2: artikel 5.9 en van Bouwbesluit 2012 en hoofdstuk 3, artikel 3.10 van Regeling Bouwbesluit 2012. (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/bouwvoorschriften>).

Wanneer er afgeweken wordt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

| Beoordeling | 1° | 2° | 3° | Nadere gegevens |
|----------------------------------|---|----|----|-----------------|
| Zaaknummer | 12926522 | | | |
| Datum beoordeling | 16-07-2024 | | | |
| Aanvraagformulier | 22-12-2023 | | | |
| Adviseur | 5.1, 2, e Ingenieursbureau | | | |
| Opnamedatum BENG | 19-12-2023 | | | |
| Datum MPG | 06-10-2023 | | | |
| Resultaat BENG-berekening | Energiebehoefte [kWh/m²]: Eis: 65,00 / Resultaat: 64,71 Primaire fossiele energie [kWh/m²]: Eis: 50,00 / Resultaat: 41,37 Aandeel hernieuwbare energie [%]: Eis: 40,0 / Resultaat: 56,8 | | | |
| Resultaat MPG | € 0,797 /m ² BVO/jaar | | | |
| Kwaliteitsverklaringen | Ja | | | |