

From 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **Advies bodem en grondwaterneutrale kelders**
To 5.1, 2, e e 5.1, 2, e red-developers.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Date December 6, 2023 at 1:47:21 PM CET

Dag 5.1, 2, e

Hierbij als bijlage het advies op het verkennend bodemonderzoek en het geohydrologisch onderzoek.

Ik lees in het geohydrologisch advies niks over de hemelwaterverordening, iets wat Waternet voorheen wel meegaf in het advies. Deze verordening regelt een verplichting voor nieuwe gebouwen om per m² minimaal 60 liter hemelwater te bergen en dit hemelwater over de opvolgende 60 uur af te voeren. Doel van deze verordening is om bij grote regenbuien, die steeds vaker voorkomen, waterschade in de stad zoveel mogelijk te voorkomen en daarmee een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendige stad. Voor meer informatie zie: <https://www.rainproof.nl/hemelwaterverordening>.

Volgens mij valt deze verordening niet onder een Wabo aanvraag en ik zie bij de ingediende stukken hier ook zo snel geen informatie over terug. Ik weet dus niet of dit in de ruimtelijke onderbouwing zou moeten terugkomen (Anita?). Maar los daarvan geldt deze verordening wel en zal er bij dit project ook rekening mee gehouden moeten worden.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
medewerker Vergunningen
stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
[n amsterdam.nl/proclaimer](https://www.amsterdam.nl/proclaimer)