

Date : 11-12-2020 11:37:14

From : 5.1.2.e

To : 5.1.2.e

Cc : 5.1.2.e

Subject : RE: Presentatie Supervisie AICS kavel

Beste Allen,

Ik snap van 5.1.2.e dat dit document alleen een presentatie voor supervisie is en niet een compleet DO.

In ieder geval bij dit stukje voor supervisie volgende dinsdag mis ik een paar belangrijk informatie:

Plattegronden met aansluiting context, en verschillende niveaus, inclusief aansluiting met parkeergarage en fietsstalling, hoe werk met de horeca en circulatie van medewerkers etc.

Zijde aanzichten en doorsnedes

Andere algemene impressies

Duidelijk HWA systeem van dak tot groene gracht.

Dan ik zie dat de helling voor de fietsstalling is 24%, ik denk dat veel te veel steil is. In de openbare ruimte (herkomst: handboek toegankelijkheid) met een hoogteverschil groter dan 100 cm maken wij een helling maximaal van 4% met bordes na elke 50 cm. Natuurlijk dit regel gaat over mindervalide toegankelijkheid maar vind ik prettig dat mensen met fiets daar zal makkelijk naar beneden lopen en niet op een steil helling.

Ik en 5.1.2.e hadden afgelopen vrijdag met 5.1.2.e een workshop over meestal de pocket park gemaakt. Wij moeten sowieso verder met dit proces gaan (bvb tennistafel zal op ze eigen kant en niet ons) maar de hoofd lijnen zijn hier volgens mij goed.

Is nog niet in mijn ogen duidelijk hoe ze gaan de probleem van GHW dat hoog hier in strawinsky is oplossen, ook in samenwerking met de hele groene buffer rondom het gebouw.

Ik zal al in Italie volgende week, heel veel succes,

Groet 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Verzonden: vrijdag 11 december 2020 08:56

Aan: 5.1.2.e

CC: 5.1.2.e

Onderwerp: Presentatie Supervisie AICS kavel

[Klik hier](#) om bijlagen te downloaden.

Goedemorgen,

Hierbij de presentatie van de AICS kavel. Groet, 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Assistent manager

Zuidas

Gemeente Amsterdam

T 020 - 575 2111

M 5.1.2.e

5.1.2.e

Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam

zuidas.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do

Zuidas, bouwt aan de toekomst