

Toetsrapportage constructieve beoordeling

Algemene gegevens

Projectlocatie : 5.1,2,e Amsterdam
Projectomschrijving : veranderen en vergroten van de begane grond van de woning en het creëren van een insteekverdieping
OLO nummer : OLO-7166763

Opdrachtgever : Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Oost
Bouwwerktype : 2. kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet-woningen met constructieve gevolgen voor het bestaande gedeelte
Bomcategorie : BV1
Type toets : Inhoudelijke toets (dgk)
Toetsnummer : 0b
Datum : 17-10-2022

Risicoprofiel

Standaard risicoprofiel is toegepast.

Conclusie

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan onder voorwaarde.

Disclaimer

Dit document betreft de onderbouwing van het gekozen toetsniveau conform het vastgestelde beleid.

Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag en niet bedoeld voor derdenverstrekking.

Toetsrapport

Inhoudelijke toets (dgg)

Toetsnummer - Ob

17-10-2022

Nr.	Aspect	Standaard-toetsniveau	Gekozen toetsniveau	Bevinding/opmerking	Conclusie	Voorwaarde(n)
1.	Algemeen 1: Hoofdopzet					
1.1	Gevolgklasse en ontwerplevensduur			Conform NEN-EN 1990.	Voldoet	
1.2	Gewichts- en stabiliteitsberekening	2	2	Conform NEN-EN 1991.	Voldoet	
1.3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	2	2	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.	Voldoet	
1.4	Brandwerendheid	2	2	Sterkte bij brand Conform Bouwbesluit 2012.	Aanwezig	
1.5	Algemeen	2	2	Definitieve constructieve tekening(en) ontbreekt.	Ontbreekt	e.e.a. ter aanvulling.
2.	Algemeen 2: Geotechniek					
2.1	Grondmechanisch advies.	2	2	Sonderingen en funderingsadvies ontbreekt.	Ontbreekt	e.e.a. ter toetsing.
2.2	Paalberekening en tekening palenplan.	2	2	Principe palenplan aanwezig definitieve afhankelijk van sondering en funderingsadvies > Zie 2.1	Ontbreekt	e.e.a. ter toetsing.
3.	Onderdeel 1: Stabiliteitselementen en elementen die bij bezwijken tot voortschrijdende instorting kunnen leiden					
3.2	Stabiliteitsportalen	2	2		Voldoet	
3.7	Betonvloer vorm en wapening	2	2		Voldoet	
5.	Onderdeel 3: Elementen die bij bezwijken geen voortschrijdende instorting tot gevolg hebben					
5.3	HSB-wanden	2	2		Voldoet	
6.	Onderdeel 4: Vloeren					
6.2	Tussenvloer tussen BG - 1e verd.	2	2		Voldoet	
7.	Onderdeel 5: Platte en schuine daken					
7.2	Dakvloer	2	2		Voldoet	
Conclusie				: Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan onder voorwaarde.		

Toelichting toetsniveau's:

1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)