

**From:** "5.1.2,e" <5.1.2,e@brandweeraa.nl>  
**Sent:** Tue, 19 Sep 2023 16:33:57 +0200  
**To:** "5.1.2,e" <5.1.2,e@veiligheidsregioaa.nl>  
**Subject:** FW: Vereiste certificering van de brandmeldinstallatie 5.1.2,e

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e@brandweeraa.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 14 juli 2023 09:52  
**Aan:** handhavingwonen <handhavingwonen@amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** Re: Vereiste certificering van de brandmeldinstallatie 5.1.2,e

Beste 5.1.2,e

De eigenaar stelt dat de termijn onredelijk kort is. Dat is die naar onze mening niet. Er dient een certificaat aanwezig te zijn bij ingebruikname van de logiesfunctie. Het is onbekend wanneer dat is geweest, want er ontbreekt een gebruiksvergunning. De termijn moet naar onze mening ook niet langer worden gesteld, omdat het om een bij wet gevraagde zekerheid voor de brandvluchtveiligheid gaat. Dat heeft een spoedeisend karakter.

De opmerking dat er niet voldoende rookmelders aanwezig zijn, slaat op de constatering in verblijf 5.1.2,e. Het is mij niet duidelijk waarom de eigenaar dit een idiote constatering vindt.

Verder wordt gewezen op een short-stay gebruik. Hierop heb ik al in mijn vorige e-mail gereageerd. Bij gebruik als logiesfunctie zonder 24-uurs receptie is een doormelding verplicht en geen vrije keuze.

Met het meegestuurd certificaat beheerder wordt aangetoond dat een aanwezig persoon de brandmeldinstallatie kan bedienen. Dat is een verplichting conform het certificeringsschema en norm. Dat is iets geheel anders dan een certificering van de installatie conform CCV-certificeringsschema.

Kortom, de aangeleverde stukken zijn onvoldoende om te voldoen aan de eis tot certificering van de installatie.  
Met vriendelijke groet,

5.1.2,e  
Adviseur Risicobeheersing

[Brandweer Amsterdam-Amstelland](#) | Sector Brandweezorg  
[IJ-tunnel 4](#) | [Kazerne Nico](#) | [Amsterdam](#)  
T 020 555 66 66 | M 5.1.2,e  
Postbus 92171 | 1090 AD Amsterdam



**Van:** handhavingwonen <handhavingwonen@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 14 juli 2023 08:27  
**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e@brandweeraa.nl>  
**Onderwerp:** FW: Vereiste certificering van de brandmeldinstallatie 5.1.2,e

Goedemorgen 5.1.2,e

Hierbij de 5.1.2,e mail die we hebben ontvangen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e  
**X Projecthandhaver**  
**X Wonen**

Tel.: 5.1,2,e

5.1,2,e

4.1,4 5.1,2,e 5.1,2,e

5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

4.1,4

5.1,2,e

4.1,4

5.1,2,e

4.1.4

5.1.2,e

5.1,2,e

4.1.4

5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e 5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e

5.1,2,e 5.1,2,e

4.1.4

5.1,2,e

4.1.4

5.1,2,e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).