

Van: [5.1.2.e] [5.1.2.e]@amsterdam.nl]  
Verzonden: vrijdag 6 februari 2015 9:49  
Aan: Office  
Onderwerp: OL01590901, de samenvatting en een klacht van de indiener

Beste collega

Op 30 januari 2015 heb ik onder nummer 4/GBta-2015 een advies ontvangen waar ik veel commentaar en vragen over heb gekregen van de indiener. Graag reactie op de volgende punten van de aanvrager:

U geeft aan dat de vluchtrouteaanduiding moet voldoen aan de NEN-EN-ISO 7010, echter deze gaat pas in op 1 juli 2015 (verwachting). Daarbij opgemerkt dat dit alleen geldt voor nieuwbouw. We hebben hier te maken met renovatie, en we hebben de bestaande vluchtrouteaanduidingen deels intact gelaten. Verzoek daarom dit aan te passen in de NEN 6088 (welke overigens wordt aangestuurd in het Bouwbesluit 2012)

In het advies is een gecertificeerde sprinklerinstallatie opgenomen. Dat kan niet. In het UPD is duidelijk vermeld dat het gaat om sprinkler beveiliging tegen brandoverslag. Dergelijke type installaties (sproei-installatie) zijn niet te certificeren. Daar zijn geen certificatie regelingen voor. Daarom is dat ook niet in het PVE/UPD opgenomen.

Ook het maken van een inspectieplan en inspectierapport uit het brandweeradvis kunnen dus niet.

Verder is de eis tot aanlevering van het ontruimingsplan uit het Bouwbesluit gehaald. Deze wordt beoordeeld door de inspectieinstelling bij de certificering van de brandmeldinstallatie.

Er is een niet afgemaakte zin, te weten: "Verder dienen de volgende installaties." Ook is er de opmerking dat het hotel een 24 uren receptie heeft en dat een rechtstreekse doormelding niet meer noodzakelijk is. Verderop staat weer dat een gecertificeerde sprinklerinstallatie moet zijn voorzien van een directe doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer. Dit is in tegenspraak met elkaar.

Handbrandmelders staan niet op tekening omdat dit geen vereiste is vanuit de Ministeriele Regeling Omgevingsrecht en de indieningsvereisten. Door status volledige bewaking hebben alle brandslangspels automatisch al een handbrandmelder. Deze behoeven niet op tekening.

Ik heb van de aanvrager nieuwe tekeningen ontvangen. Inmiddels gaat een ontwerpbeschikking ter inzage. Het definitieve besluit moet natuurlijk wel zijn voorzien van de laatste en juiste toetsingen conform de regelingen die nu gelden...

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving  
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2.e

5.1.2.e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam  
www.amsterdam.nl

5.1.2.e

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:  
amsterdam.nl/proclaimer



De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. De gemeente Amsterdam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door de gemeente Amsterdam niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.