

5. Overige brandveiligheidsvoorzieningen

In dit hoofdstuk worden overige brandveiligheidsvoorzieningen behandeld die conform het Bouwbesluit worden voorgeschreven.

5.1. Voorkomen en beperken van ongevallen bij brand

Conform artikel 2.184 moet een woongebouw waarin een verblijfsgebied hoger dan 20 meter boven het meetniveau ligt voorzien worden van een brandweerlift. Dit houdt in dat in het bouwdeel met 8 lagen één lift moet zijn uitgevoerd als brandweerlift.

5.2. Bestrijding van brand

Conform artikel 2.191 moet een woongebouw waarin een verblijfsgebied hoger dan 20 meter boven het meetniveau ligt voorzien worden van een droge blusleiding. Dit houdt in dat in het bouwdeel met acht lagen een droge blusleiding aanwezig moet zijn. De aansluiting dient zich bij voorkeur aan de buitengevel naast de entree te bevinden.

De droge blusleiding dient uitgevoerd te worden conform NEN 1594.

