

Constateringsrapport Inspectie

Datum constatering: woensdag 18 december 2019

Tijdstip: 10:00

Inspecteur: 5.1, 2, e

Soort dienst: Regulier

Betrokken stadsdeel: Oost

Aanleiding: Opdracht Stadsdeel

Betrokken Horecazaak: Bakkerij Levain et le vin Jan Pieter Heijestraat 168 te Amsterdam

Soort overtreding: Geluid - Geluidsoverlast

Eventuele reactie melder:

Melder heeft al enige tijd continue last van afzuiging tijdens openingstijden en geluid van koelcel dag- en nacht.

Toelichting:

Bij de melder binnen is een duidelijke toename in de frequenties 40 en 50 hz waarneembaar. Vanwege de afzuiging staan er dingen op de woonkamertafel te trillen.

Geluidmeting:

De koelinstallatie (koelcel met motor) bij de bakkerij is in pandig gesitueerd. De afzuiging en motor was ten tijde van de geluidmeting star aan het plafond gemonteerd. Beide installaties zijn afzonderlijk gemeten.

Koelinstallatie veroorzaakt een geluidniveau van 29 dB(A), hierbij is een grote piek waarneembaar in de frequentie 50 Hz, deze is hierdoor duidelijk tonaal. Voor de bedrijfsduur is een correctie van 20 % gehanteerd.

De afzuiginstallatie veroorzaakt een gemiddeld geluidniveau van 34 dB(A), hierbij is een duidelijke piek waarneembaar in de frequentie 40HZ, deze is hierdoor duidelijk tonaal. Volgens opgave is de afzuiginstallatie alleen in de dag periode van 07:00 tot 19:00 in werking.

Geluid (invullen indien van toepassing)

Meternummer	Meter	RION NA-28
	Calibratiedatum	19 maart 2019
	Serienummer geluidsmeter	01087420
Calibratornummer	Serienummer ijkbron	34291331
	Calibratiedatum	19 maart 2019

Beschrijving inrichting	Slagerij		
Datum	18 december 2019		
Omstandigheden	Binnen		
	Buiten		
Meetplek	In woonkamer direct boven de bakkerij.		
	Meting 1 Koeling	Meting 2 Afzuiging	
Tijdstip	10:00	10:30	
Duur metingen	Tot constant	Tot constant	
Geluidsbelasting (Laeq)	29 dB(A)	34 dB(A)	
Achtergrondniveau (Laeq)	n.v.t.	n.v.t.	
Achtergrondcorrectie	n.v.t.	n.v.t.	
Bedrijfsduurcorrectie	1 dB(A)	n.v.t.	
Correctie tonaal geluid (+5dB(A))	+ 5 dB(A)	+ 5 dB(A)	
Geluidbelasting na correctie:	33 dB(A)	39 dB(A)	
Toegestane waarde dag:	--	35 dB(A)	
Toegestane waarde nacht:	25 dB(A)	--	
Overschrijding:	8 dB(A)	4 dB(A)	

Conclusie:

- Geluidnormen conform Activiteitenbesluit zijn van toepassing
- Geluidmetingen en berekeningen uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai
- De koelinstallaties van Levain veroorzaakt een geluidniveau van 33 dB(A). Indien dit wordt getoetst aan de nachtnormen conform Activiteitenbesluit betekent dit een overschrijding van 8 dB(A)
- De afzuiginstallatie veroorzaakt een gemiddelde overschrijding van 4 dB(A) in de dag periode

Ambtshalve opgemaakt te Amsterdam op 13 januari 2020.

1^e inspecteur: 5.1, 2, e

5.1, 2, e