



Van: [5.1.2,e] [5.1.2,e]@amsterdam.nl]
Verzonden: donderdag 5 februari 2015 14:22
Aan: Office
Onderwerp: OLO1590901 FW: vragen over het advies
Bijlagen: 4-GBta-2015 Getekend advies Brandweer AA.pdf; GA00d-
GA06d_Plattegronden_MGallery_[14075]_[02-02-2015].pdf

Hoi collega

Ondanks de openstaande vraag hierbij toch alvast een nieuwe tekening met de volgende opmerking van de indiener toe:

Naar aanleiding van het brandweeraadvies en onderstaande het volgende:

1. Handbrandmelders staan niet op tekening omdat dit geen vereiste is vanuit de Ministeriele Regeling Omgevingsrecht en de indieningsvereisten. Door status volledige bewaking hebben alle brandslanghaspels automatisch al een handbrandmelder. Deze behoeven niet op tekening.
2. Kamerdeur 535 is een foutje op tekening en wordt direct hersteld: zelfsluitend en brandwerend.
3. Brandslanghaspel bij kamer 535 was wel geprojecteerd maar door onbekende oorzaak van tekening verdwenen. Staat er weer op. Probleem dekking daarmee opgelost.
4. Paniekbeslag staat nu ook op tekening.
5. Brandscheiding bij stramien 2-3AB is wettelijk niet vereist. We zullen deze vanwege de eensluidendheid op tekening zetten.
6. De genoemde afwijking op de begane grond is met [5.1.2,e] en [5.1.2,e] in de meeting van december besproken en was toen akkoord voor [5.1.2,e]. Deze passen we derhalve niet nader aan.

Heeft hij gelijk wat betreft punt 1 en 5?

Ik hoor graag.

Groet [5.1.2,e]

Van: [5.1.2,e]
Verzonden: maandag 2 februari 2015 14:11
Aan: 'Office'
Onderwerp: vragen over het advies

Hoi collega

voor ik dit advies aan de klant geef:

Op pagina 3 staan een aantal zaken die ik niet begrijp.

Er is een niet afgemaakte zin, te weten: "verder dienen de volgende installaties." Ook is er de opmerking dat het hotel een 24 uren receptie heeft en dat een rechtstreekse doormelding niet meer noodzakelijk is. Verderop staat weer dat een gecertificeerde sprinklerinstallatie moet zijn voorzien van ene directe doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer. Dit is in tegenspraak met elkaar.

wat had er eigenlijk moeten staan?

Groet [5.1.2,e]

Met vriendelijke groet,

[5.1.2,e]

[5.1.2,e]

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2.e
5.1.2.e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

5.1.2.e

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. De gemeente Amsterdam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door de gemeente Amsterdam niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.