

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **Conceptaanvraag Raamplein 1, bouwtechnische eisen**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date March 9, 2021 at 2:10:29 PM CET

Dag allen,

Voor zover van belang in deze fase

Conceptaanvraag Raamplein 1 bouwtechnische eisen

De nieuwbouw op het Raamplein moet voldoen aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit

Aandachtpunten zijn:

Entreegebied, toegankelijkheid/oppervlakte

Bergingen, bij woningen > 50 m² is een afzonderlijke berging van 4 m² vereist, voor kleinere woningen kan volstaan worden met een gemeenschappelijke berging

Buitenruimte bij woningen > 50 m² eigen buitenruimte, bij kleine woningen is een gemeenschappelijke buitenruimte mogelijk.

Voor de eerste twee punten zal het plan moeten worden aangepast, wat extra ruimte kost, aan het derde punt wordt voldaan al kunnen vraagtekens gezet worden bij de kwaliteit.

groet,

5.1, 2, e