

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @unknown-from-address.net>  
Subject FW: 5.1, 2, e Toetsteam  
To 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e@sturmzaandam.nl>  
Date March 15, 2024 at 2:32:18 PM CET

Dag 5.1, 2, e

Hierbij...en zie ook bijlage.

Groet,

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: dinsdag 5 september 2023 16:11

Aan: 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e@sturmzaandam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e@bodemplan.nl>

Onderwerp: Plan Kuykhof, Toetsteam

Heren,

Plan Kuykhof is getoetst in het Toetsteam. Hier de aanbevelingen:

- L. Bakhuyzenlaan inrichten als een erftoegangsweg met een inritconstructie op de kruising Sloterweg/L.Bakhuyzenlaan
- 'Strook' voorlangs nieuwbouw westzijde L. Bakhuyzen tot de gevel uitvoeren in een materiaal (gebakken klinkers DF) ivm stadsgezicht
- In de bocht minimaal 3,50 m vrije ruimte tbv brandweer
- goot L. Bakhuyzenlaan conform puccini uitvoeren
- goot eigen terrein minder robuust uitvoeren (6 strekken df)...conform puccini
- parkeervakken/rijbaan mag minder diep (min. 4,5 m)/breed (min. 6,0 m)...en dan evt. bij de tuinen trekken of extra groen

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e  
5.1, 2, e 5.1, 2, e  
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e  
E 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Plein '40-'45 nr .1, 1064 SW Amsterdam  
Ingenieursbureau.amsterdam.nl

5.1, 2, e