

**From:** "5.1,2,e"  
**Sent:** Tue, 12 Jul 2022 10:57:15 +0100  
**To:** "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>  
**Cc:** "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>  
**Subject:** RE: UO schets afwerking Singel 0401

5.1,2,e

Waarom zit de H balk niet geheel onder de vlonder?  
Al je nu misstap dan kan de voet klem raken tussen H profiel en onderzijde vlonder.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam

Email: 5.1,2,e@amsterdam.nl

Mobiel: +5.1,2,e

**[Heb jij onze website al bezocht??](https://kennisbasis-ib.nl/veiligheid/)** <https://kennisbasis-ib.nl/veiligheid/>



**Gemeente Amsterdam**

Weesperstraat 430, 1018 DN, Amsterdam

---

**Van:** 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

**Verzonden:** dinsdag 12 juli 2022 9:48

**Aan:** 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

**CC:** 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

**Onderwerp:** FW: UO schets afwerking Singel 0401

Dag 5.1,2,e

Als eerder overeengekomen, hierbij de UO stukken voor PRG0501.

De stempels worden afgedekt met vlonders, de gordingen tegen de kade zijn niet afgeschermd.

Als akkoord graag bevestigen.

Groet,

5.1,2,e

m. 5.1,2,e

---

**Van:** 5.1,2,e <5.1,2,e@mobilis.nl>

**Verzonden:** dinsdag 12 juli 2022 9:06

**Aan:** 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e

<5.1,2,e@amsterdam.nl>

**CC:** 5.1,2,e <5.1,2,e@mobilis.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

**Onderwerp:** RE: UO schets afwerking Singel 0401

Beste 5.1,2,e

Bijgaand de bijgewerkte tekening met de extra bordessen!  
De extra planken zijn besteld en kunnen op tijd geleverd worden

@ 5.1.2.e in het bestek zijn dit verrekenbare hoeveelheden, en uren zijn op regie.  
Wat ons betreft verrekenen we het op die manier, en hoeft er geen financiële afwijking gemaakt te worden.

Als er nog vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e  
Projectcoördinator  
Projectcoördinator



M +31 6 5.1.2.e | T +31 55 5.1.2.e | 5.1.2.e @mobilis.nl

**Mobilis B.V.**

Fauststraat 3, 7323 BA Apeldoorn  
Postbus 20175, 7302 HD Apeldoorn

[Disclaimer](#) | [Inkoopvoorwaarden](#) | KvK 24289439



---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

**Verzonden:** dinsdag 14 juni 2022 17:48

**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e @mobilis.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e @mobilis.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>


**Onderwerp:** RE: UO schets afwerking Singel 0401

Dag 5.1.2.e  
Als zojuist besproken en eerder gemeld door 5.1.2.e Er zijn intern bezwaren over het toepassen van de wapeningsnetten op de stempelconstructie.  
Voor het (moeilijk te) onderhouden, schoonmaken en schoonhouden van de ruimtes onder de wapeningsnetten is een onoverkomelijke bezwaar gebleken.

Om toch te voldoen aan de veiligheid (bij vallen op de stempelconstructie) en het aspect groenvoorzieningen is er gekozen om de wapeningsnetten te verwijderen en alle stempel liggers af te dekken met vlonders.  
Zie hieronder ook een schets ter toelichting.

Graag ontvangen we een update van de DO en UO stukken en eventueel een update van de uitvoeringsplanning.

Groet,  
5.1.2.e  
m. 5.1.2.e



Extra overgangen  
Voor afdekking  
stempelraam

Wapeningsnetten  
verwijderen.



**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@mobilis.nl>

**Verzonden:** dinsdag 17 mei 2022 18:37

**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e@mobilis.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>

**Onderwerp:** RE: UO schets afwerking Singel 0401

Beste 5.1.2.e

De groutzak staat op de andere tekening van damwand/stempelraam tekening 2203-4775.

tekening staat al is SharePoint en is in visi al geaccepteerd

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e  
Projectcoördinator



M +31 6 5.1.2.e | T +31 55 5.1.2.e | 5.1.2.e@mobilis.nl

**Mobilis B.V.**

Fauststraat 3, 7323 BA Apeldoorn  
Postbus 20175, 7302 HD Apeldoorn

[Disclaimer](#) | [Inkoopvoorwaarden](#) | KvK 24289439



**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

**Verzonden:** dinsdag 17 mei 2022 17:18

**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e @mobilis.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e @mobilis.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

**Onderwerp:** RE: UO schets afwerking Singel 0401


Dag 5.1.2.e

Dank voor de update, een minor comment. De groutzak ter hoogte van de te verankeren stalen plaat mist op tekening. Wanneer op het metselwerk oneffenheden zijn zou dit voor krachtverdeling een betere optie zijn.

Graag de tekening ook op visi en sharepoint te plaatsen voor accordering. (status final).

Groet,

5.1.2.e



**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e @mobilis.nl>

**Verzonden:** donderdag 12 mei 2022 11:54

**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>

**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e @mobilis.nl>

**Onderwerp:** FW: UO schets afwerking Singel 0401

Heren,

De aangepaste tekening afbouw singel

Ik zal hem ook via visi versturen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Projectcoördinator



M +31 6 <sup>5.1.2.e</sup> [redacted] | T +31 55 <sup>5.1.2.e</sup> [redacted] | <sup>5.1.2.e</sup> [redacted]@mobilis.nl

**Mobilis B.V.**

Fauststraat 3, 7323 BA Apeldoorn  
Postbus 20175, 7302 HD Apeldoorn

[Disclaimer](#) | [Inkoopvoorwaarden](#) | KvK 24289439



De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).