

Ebbehout 31  
 1507 EA Zaandam  
 088-5670200

[www.odnzkg.nl](http://www.odnzkg.nl)

De bestuurscommissie van stadsdeel West

T.a.v. 5.1.2.e

Bos en Lommerplein 250  
 1055 EK Amsterdam

Betreft: advies bouwconstructies ten behoeve van vergunningverlening

Geachte 5.1.2.e

Op uw verzoek hebben wij constructieve aspecten beoordeeld aangaande het project met de volgende kenmerken:

Projectlocatie: Postjesweg 7H, Amsterdam

Projectomschrijving: Het vernieuwen van de bestaande serre aan de straatzijde  
 Aanvraagnummer: OLO-4012383

In het kader van dit verzoek hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben het ontwerp van de bouwconstructie(s) waar de documenten betrekking op hebben beoordeeld op ontvankelijkheid.

Naar ons oordeel zijn de aangeleverde gegevens niet ontvankelijk.

Niet ontvankelijk in verband met het ontbreken van gegevens/opmerkingen weergegeven in onderstaande tabel:

Nr.	Aspect	Bevinding/opmerking	Benodigde aanvulling(en)
1.1	Omschrijving van de constructie	niet aangeleverd	Er is geen uitgangspuntendocument of berekening aangeleverd met omschrijving van de constructie
1.5	Constructiematerialen	niet aangeleverd	Wat voor constructiematerialen toegepast zijn
1.6	Stabiliteitsprincipe	niet aangeleverd	Hoe de stabiliteit wordt gewaarborgd en hoe de bovenbouw (bestaand) intact blijft na verwijderen van de kolommen op de begane grond

**Contactpersoon**

5.1.2.e

**Contactgegevens**

5.1.2.e

**Zaaknummer**

8728712

**Documentnummer**

12970917

**Datum**

3 januari 2019

1.8	Ontwerplevensduur / referentieperiode		Wat voor ontwerplevensduur/referentieperiode heeft het gebouw
1.10	Belastingen en belastingtypen		Met welke belastingen gaan er gerekend worden
2.1	Globaal grondonderzoek		De sondering is te ver (77m) om een goed beeld te krijgen van de bodemgesteldheid
3.1	Tekeningen hoofdopzet constructie		Geen constructieve tekeningen aangeleverd

In onze email van (datum) (verzoek aanvulling gegevens en bescheiden) hebben wij u geadviseerd om aanvullende gegevens te laten aanleveren. Wij hebben echter niet alle gevraagde gegevens ontvangen. Om deze reden adviseren wij u op basis van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht te besluiten tot buiten behandeling stellen van de aanvraag.

Hierbij zijn ook eventueel door u aangegeven risico's in de adviesaanvraag in acht genomen.

Wanneer u afwijkt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

5.1.2.e

adviseur constructieve veiligheid

*Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig.*

*Meer informatie: <https://www.odnzkg.nl/mozard/toon/digitalewerkwijze>*