

**From:** "Inspectie-Sdn"  
**Sent:** Wed, 15 Jan 2020 10:07:14 +0100  
**To:** "5.1.2,e @ 5.1.2,e" <5.1.2,e @ 5.1.2,e>; "5.1.2,e @ 5.1.2,e"  
<5.1.2,e @ 5.1.2,e>; "5.1.2,e @ 5.1.2,e" <5.1.2,e @ 5.1.2,e>  
**Cc:** "5.1.2,e" <5.1.2,e @odnzkg.nl>; "5.1.2,e @odnzkg.nl"  
<5.1.2,e @odnzkg.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "Inspectie-Sdn"  
<5.1.2,e @amsterdam.nl>  
**Subject:** FW: 5.1.2,e ; 5.1.2,e Buiksloterham (toekomstig adres 5.1.2,e), Amsterdam -  
Vragen / opmerkingen constructie  
**Attachments:** FW: 5.1.2,e ; 5.1.2,e Buiksloterham (toekomstig adres 5.1.2,e), Amsterdam -  
Advies 1 constructie

Geachte 5.1.2,e en 5.1.2,e

Vrijdag 10 januari 2020 heeft u van ons een mail ontvangen om aanvullende gegevens aan te leveren (zie bijlage) Voor de bouw van een woning op 5.1.2,e te Amsterdam 5.1.2,e 5.1.2,e  
De omgevingsdienst heeft deze aanvullende gegevens gecontroleerd, er is gebleken dat niet of onvoldoende informatie is geleverd om de constructieberekeningen te beoordelen.

In de onderstaande mail staat aangegeven welke informatie moet worden aangeleverd om de constructie berekeningen en tekeningen goed te kunnen beoordelen.  
Als bijlage heb ik ook de mail van 10 januari bijgevoegd waarin ook nog staat aangegeven welke aanvullende stukken er moeten worden aangeleverd.

Er wordt op dit moment veel tijd en energie in het project gestopt door zowel de omgevingsdienst als mijn persoon. Zoals ik telefonisch aan 5.1.2,e heb doorgegeven wil ik dit beperken i.v.m. de kosten die dit met zich meebrengt. Dus nogmaals het verzoek lever de juiste gevraagde stukken/informatie aan zodat de constructeur van de omgevingsdienst 5.1.2,e werk kan doen.

**Ik wil u er nadrukkelijk op wijzen dat er pas verder gebouwd mag worden als de constructieberekeningen en tekeningen goedgekeurd zijn door de omgevingsdienst en u akkoord heeft gekregen van de gemeente Amsterdam.**

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

**Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord.**

5.1.2,e

5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2,e@amsterdam.nl)

5.1.2,e

**X Bestuurscommissie stadsdeel Noord**  
**X Afdeling VTH**  
**X team Toezicht en Handhaving**

Bezoekadres:  
Buikslotermeerplein 2000  
1025 XL AMSTERDAM

Postbus 37608, 1030 BB AMSTERDAM

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e> @odnzkg.nl>

**Verzonden:** dinsdag 14 januari 2020 18:05

**Aan:** Inspectie-Sdn <5.1.2.e> @amsterdam.nl>

**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e> @odnzkg.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e> @amsterdam.nl>

**Onderwerp:** 5.1.2.e ; 5.1.2.e Buiksloterham (toekomstig adres 5.1.2.e), Amsterdam - Vragen / opmerkingen constructie

Geachte heer/mevrouw,

Dit bericht betreft het (bouw)project met de volgende gegevens (zaak 5.1.2.e):

Projectlocatie: 5.1.2.e Buiksloterham (toekomstig adres 5.1.2.e), Amsterdam

Projectomschrijving: nieuwbouw woning (zelfbouw)

Aanvraagnummer: 5.1.2.e

Wij hebben geconstateerd dat onze vragen/opmerkingen van 09-01-2020 niet of deels zijn beantwoord.

- De berekening van de betonpaal is ingediend, echter klopt volgens de constructeur de aangenomen paalafmetingen niet.
- Een windbeschouwing is ingediend, hierbij is tekstueel aangegeven dat de trekkracht op de palen wordt verspreid over de andere palen. Dit dient rekentechnisch aangetoond te worden.
- De verbinding dient gedimensioneerd te worden op de aanwezige trekkracht.
- De verankering van de staalconstructie aan de fundering dient gedimensioneerd te worden.
- Daarnaast dient de computeruitvoer in het rapport verduidelijkt te worden. Staaf en knoop nummers ontbreken, hierdoor is het puzzelwerk welke waarde bij welke staaf/knoop behoren. Het rapport dient duidelijk en overzichtelijk te zijn.

Naast deze punten dienen de resterende opmerkingen van 09-01-2020 meegenomen te worden.

Mocht u verder nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Telefoonnummer: 5.1.2.e

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:

5.1.2.e