

Ruimte	opp. m2	benodigde ventilatie (dm3/s)	aanvoer (dm3/s)		
			voorziening	naar ruimte	Cap.

VG	44,2	39,8			
VR - woonkamer	29	20,3	verdekte ventilatie		21
VR - slaapkamer 1	5,2	7,0	rooster(s)		15
VR - slaapkamer 2	10	7,0	rooster(s)		15
totaal					51

Badkamer	3,8	14	deur		14
toilet	1,1	7	deur		7

Afvoer		
voorziening	naar ruimte	Cap

mv	buiten	30
mv	buiten	14
mv	buiten	7
totaal		51

7

-  Behoort bij de beschikking van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
-  Kenmerk: HZ_WABO-2018-006502
-  Aantal pagina's: 1