

From: "5.1,2,e"
Sent: Tue, 2 Jan 2024 16:50:27 +0100
To: "info@brandweeraa.nl" <info@brandweeraa.nl>
Subject: advies brandweer
Attachments: 5.1,2,e Getekend advies Brandweer AA.pdf

Geachte heer, mevrouw,

Wij als gemeente hebben een zaak lopen en in dit dossier is een sprinklerinstallatie als gelijkwaardige oplossing geplaatst. Het bestuur (gemeente) stelt dat de sprinklerinstallatie gecertificeerd dient te worden op grond van het bouwbesluit, omgevingsvergunning en de adviezen van de brandweer. De eigenaar is echter van mening dat voor een dergelijke sproei installatie (sprinklerinstallatie) ter voorkoming van brandoverslag geen CCV inspectie regeling bestaat en dat er dus ook geen CCV inspectiecertificaat verlangd kan worden als bedoeld in het Bouwbesluit 2012. Hij verklaart ook dat de sprinklerinstallatie niet binnen de inspectieschema's valt en daarom niet valt te voorzien van het inspectiecertificaat. Zij baseren zich in deze ook op de PvE. Er wordt gesteld dat er alleen een certificaat kan worden afgegeven voor brandbeheersing en niet voor brandoverslag. Maar ik ben geen expert op dit gebied, dus vandaar mijn vraag

In het programma van eisen staat het volgende:

Dit Programma van Eisen (PvE) betreft de sprinklerbeveiliging in te Amsterdam.

De sprinklerinstallatie is bedoeld om de kans op branduitbreiding via de glasopeningen in de diverse gevels en via de nieuwe lichtkap te beperken.

Aangezien de sprinklerbeveiliging niet is bedoeld voor het daadwerkelijk bestrijden van een brand, komt de sprinklerbeveiliging niet in aanmerking voor certificering.

De sprinklerbeveiliging moet jaarlijks worden geïnspecteerd door een NEN-EN-ISO/IEC 17020 type-A geaccrediteerde inspectie-instelling.

In dit PvE zijn de eisen/wensen verwoord van:

[1] de principaal

[1] het bevoegd gezag

Vanwege de glasopeningen kan er niet worden voldaan aan de WBDBO-eis. De sprinklerinstallatie wordt dan geplaatst als gelijkwaardige oplossing. Is de installatie nu alleen voor brandoverslag of de brandbestrijding? Daarnaast de vraag, als het toch alleen voor brandoverslag is, is de installatie dan desondanks als gelijkwaardige oplossing te certificeren?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

Juridisch Bureau

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e

5.1,2,e [@amsterdam.nl](mailto:info@amsterdam.nl)

President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
amsterdam.nl