

From: "[redacted]" <[redacted]>
Sent: Wed, 10 Apr 2019 11:09:05 +0200
To: "[redacted]" <[redacted]>
Subject: RE: OLO-4140589; Van Eeghenstraat 104, Amsterdam - Vragen / opmerkingen constructie

Hoi [redacted]

Wat mij betreft is dat voldoende. De liftput wordt afzonderlijk gefundeerd en de belastingen uit de technische ruimte zijn volgens de berekening niet extreem.

Ik neem aan dat de tekeningen nog worden aangepast, dus daar wacht ik dan nog even op. (Met name de tekening van [redacted] van het sousterrain, daar staat nu een PS-vloer genoemd. Ik denk dat daar even een kreet "Bestaande vloer handhaven" o.i.d. op moet). Verder natuurlijk de bouwkundige tekeningen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur constructies
Team Toezicht en Handhaving
E: [redacted]
M: [redacted]

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
www.odnzkg.nl

Van: [redacted] <[redacted]>
Verzonden: woensdag 10 april 2019 10:02
Aan: [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: RE: OLO-4140589; Van Eeghenstraat 104, Amsterdam - Vragen / opmerkingen constructie

Geachte [redacted] beste [redacted]

Ik krijg n.a.v. je verzoek om extra informatie mbt de fundering het volgende bericht van de aanvrager (zie ook bijgevoegde mail). we hebben zeer recent besloten (met name uit kostenoverwegingen) om de bestaande betonvloer te handhaven en deze aan de bovenzijde (na verwijderen cementdekvloer) te voorzien van een zwevende dekvloer voorzien van vloerverwarming.

Is dit voor jouw voldoende? Of wil je meer gegevens ook t.a.v. extra belasting lift en technische ruimte?

Groet,

[redacted]
Medewerker Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Stadsdeel Zuid

Gemeente Amsterdam



T [redacted]

President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
Postbus 74019

Werkdagen: ma, di, wo, do en vr

Van: [REDACTED]

Verzonden: woensdag 3 april 2019 17:58

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: OLO-4140589; Van Eeghenstraat 104, Amsterdam - Vragen / opmerkingen constructie



Geachte [REDACTED]

Dit bericht betreft het (bouw)project met de volgende gegevens (zaak 8879874):

Projectlocatie: Van Eeghenstraat 104, Amsterdam

Projectomschrijving: in pandige verbouwing met lift en dakopbouw

Aanvraagnummer: OLO-4140589

Wij hebben enkele vragen/opmerkingen.

Voor een overzicht van deze vragen/opmerkingen verwijzen wij u naar het advies in de bijlage. Wij verzoeken u de gevraagde aanvullingen op te vragen en bij ons in te dienen.

In afwachting van de aanvullingen schort ik de zaak met vier weken op.

Mocht u verder nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
adviseur constructieve veiligheid
[REDACTED]

Team Constructieve Veiligheid
Directie Advies & Expertise
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam
Postbus 209, 1500 EE Zaandam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzorgt in opdracht van het bevoegd gezag in het Noordzeekanaalgebied de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor bodem, milieu en bouw.

Meer informatie vindt u op www.odnzkg.nl

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
mzrdref59yslughlpjn4a3i0puili1wo8pomnj632v8vztsferdrzm

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie <https://www.amsterdam.nl/proclaimer>.

 Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

 Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

