

Project haarlemmerplein nr2

Online overleg met afdeling M&A, gemeente Amsterdam

14 december 2021

Aanwezigen:

| | |
|---------|------------------------------------|
| 5.1.2.e | Monumenten & Archeologie Amsterdam |
| 5.1.2.e | Monumenten & Archeologie Amsterdam |
| 5.1.2.e | ANAROCHA Architecture |
| 5.1.2.e | HP Architecten |
| 5.1.2.e | HP Architecten |

In het algemeen is M&A Amsterdam positief over morfologie en detaillering.

- M&A heeft contacten met o.a. (bak)steenrestaurateurs die monumenten als de Munttoren gerenoveerd hebben.
 - Reiniging van het Natuursteen Ceppo vraag extra aandacht vanwege de poreuze steen. De Rijksdienst heeft een expert op het gebied van natuursteen die daar misschien bij kan helpen. Met zulke partijen is interessant om samen te werken / advies te vragen bij het reinigen van o.a. de bestaande Ceppo natuursteen.
- ➔ M&A Amsterdam zal ons in contact brengen of verwijzen naar dergelijke partijen voor het reinigen van het metselwerk en natuursteen.
- Oorspronkelijk natuursteen bij winkelentree zit mogelijk nog onder de tegels. Mogelijk is dit terug te vinden.
 - M&A adviseert een milde reiniging voor het metselwerk. Evt. stoomreining
 - Verplaatsen verkeersborden moet in overleg met Omgevingsmakelaar

Gepresenteerde details:

- M&A vraagt aandacht naar hoe de vergelijking tussen de oorspronkelijk en voorgestelde details gepresenteerd wordt:
 - Ideaal zou zijn de oorspronkelijke, huidige en voorgestelde details naast elkaar te kunnen zien. Anders zou het goed zijn om, d.m.v. extra informatie over afmetingen, het voorstel beter te kunnen lezen en vergelijken.
 - Het zou helpen als de huidige en voorgestelde details in dezelfde richting en in dezelfde schaal zijn getekend.
 - Nieuwe verdikkingen of sprongen (nieuwe schaduwlijnen) die voortkomen uit de toekomstige isolatie of techniek, goed in beeld brengen.
- ➔ 5.1.2.e zal vergelijking tussen oude en nieuwe details beter in beeld brengen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Terugkoppeling begin van 2022.