

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @unknown-from-address.net>
Subject **RE: Plan Kuykhof, Toetsteam**
To 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e@sturmzaandam.nl>
Cc 5.1, 5.1, 2, e <5.1, 2, e @lebo.nu>, 5.1, 2, e e 5.1, 2, e @braam-minnesma.nl>, 5.1, 25.1, 2, e <5.1, 2, e @sturmzaandam.nl>, 5.1, 2, e @braam-minnesma.nl" <5.1, 2, e @braam-minnesma.nl>
Date April 4, 2024 at 1:54:31 PM CEST

Dag 5.1, 2, e

Dank voor de terugkoppeling.

Punt 1 en 7

Ik ga op zoek naar een contactpersoon om het ontwerp van de leuning af te stemmen.

Puntje 2

"...afspraken die de bouwer heeft gemaakt" dat is inclusief de brandweer?

Puntje 8

Is het alsnog mogelijk hier gebakken dikformaten toe te passen ivm beschermd dorpsgezicht Sloten?!

Met vriendelijke groet,

5.1, 25.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
E 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Plein '40-'45 nr .1, 1064 SW Amsterdam
Ingenieursbureau.amsterdam.nl

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e@sturmzaandam.nl>
Verzonden: woensdag 3 april 2024 07:31
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e @braam-minnesma.nl; 5.1, 2, e e 5.1, 2, e @braam-minnesma.nl>; 5.1, 25.1, 2, e 5.1, 2, e@sturmzaandam.nl>
Onderwerp: RE: 5.1, 2, e Toetsteam

Hi 5.1, 2, e

Zie in de bijlagen de reactie op het toetsoordeel. In het toetsoordeel zijn per onderdeel cijfers gezet die corresponderen met de nummering in de reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e



Sturm

Kennismakers in infra.

Email: 5.1, 2, e @sturmzaandam.nl
Mobiel: 5.1, 2, e
Kantooradres: Sluispolderweg 3,
1505 HJ Zaandam
Website: www.sturmzaandam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 15 maart 2024 14:32
Aan: 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @sturmzaandam.nl>
Onderwerp: FW: Plan Kuykhof, Toetsteam

Let op: Dit is een e-mail van buiten de Bussola organisatie en kan schadelijke software bevatten. Pas op met het openen van links en bijlagen.

Dag 5.1, 2, e

Hierbij...en zie ook bijlage.

Groet,

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: dinsdag 5 september 2023 16:11

Aan: 5.1, 2, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @sturmzaandam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @bodemplan.nl>

Onderwerp: Plan Kuykhof, Toetsteam

Heren,

Plan Kuykhof is getoetst in het Toetsteam. Hier de aanbevelingen:

- L. Bakhuyzenlaan inrichten als een erftoegangsweg met een inritconstructie op de kruising Sloteweg/L. Bakhuyzenlaan
- 'Strook' voorlangs nieuwbouw westzijde L. Bakhuyzen tot de gevel uitvoeren in een materiaal (gebakken klinkers DF) ivm stadsgezicht
- In de bocht minimaal 3,50 m vrije ruimte tbv brandweer
- goot L. Bakhuyzenlaan conform puccini uitvoeren
- goot eigen terrein minder robuust uitvoeren (6 strekken df)....conform puccini
- parkeervakken/rijbaan mag minder diep (min. 4,5 m)/breed (min. 6,0 m)....en dan evt. bij de tuinen trekken of extra groen

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, 5.1, 2, e

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

E 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Plein '40-'45 nr .1, 1064 SW Amsterdam

Ingenieursbureau.amsterdam.nl

5.1, 2, e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.