

5.1, 2, e5.1, 2, e - Daglichtberekening slaapkamers

ruimte	VR vloer opp. m2	Benodigde Ae (m2)	Kozijn aanwezig type	Ad kozijn m2	Cb factor	aantal kozijnen	Ae kozijn	Ae totaal
verblijfsruimte	18,6		Merk A	2,18	0,86	1	1,87	1,87
			Merk B	1,25	0,86	1	1,08	1,08
10 % van VR =		1,86					totaal	2,95
				2,95	<	1,86	voldoet aan BB	
								min vereist 0,5 m2 volg art. 3.77 BB
ruimte	VR vloer opp. m2	Benodigde Ae (m2)	Kozijn aanwezig type	Ad kozijn m2	Cb factor	aantal kozijnen	Ae kozijn	Ae totaal
verblijfsruimte	7,7		Merk C	0,52	0,86	1	0,45	0,45
			Merk D	0,58	0,68	1	0,39	0,39
10 % van VR =		0,77					totaal	0,84
				0,84	>	0,77	voldoet aan BB	
								min vereist 0,5 m2 volg art. 3.77 BB

