

From 5.1,5.1, 2, e <5.1,2,e@fred-developers.nl>
Subject Re: Z2022-C005353 OLO 7013961 Raamplein 1A
To 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Date October 6, 2022 at 4:30:28 PM CEST

Geachte mevrouw 5.1, 2, e

Ik ben druk bezig om de laatste aanpassingen te verwerken, dus ik verwacht de vergunning op korte termijn aan te kunnen vullen.

Op een punt wil ik toch nog even afstemming hebben alvorens ik het indien. In het verzoek tot aanvulling wordt gevraagd naar aanvullingen met betrekking tot de WKO.

Het project heeft echter geen WKO maar een bodemwarmtewisselaar met warmtepomp, ook wel een gesloten bodemenergiesysteem (GBES).

Feitelijk is hier in onze situatie alleen een melding voor nodig en deze dient aangevraagd te worden tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden van deze bron.

Nu zal dit in de praktijk uiteraard eerder gedaan worden, maar dit gebeurt nog niet bij een aanvraag omgevingsvergunning. Dit kan ook nog niet aangezien er een schriftelijke verklaring van een installateur moet zijn over het betreffende energierendement (SPF-verklaring). Een installateur is in deze fase immers nog helemaal niet aangehaakt.

Om aan te geven dat een gesloten bodemenergiesysteem kan worden toegepast is juist bij de eerste indiening een vooronderzoek ingediend (Vooronderzoek gbes Raamplein Amsterdam op 25 april 2022), waar dit in zijn geheel is omschreven en bekeken.

Ik ga er dan ook vanuit dat deze aanvulling kan komen te vervallen.

Gezien er geen WKO is, heeft het project dus ook geen bron maar enkel een verticale bodemwarmte wisselaar. Deze zijn wel aangegeven op de bouwkundige tekening.

De warmtepomp (WP), boiler (B) en warmteterugwinning (WTW) zijn tevens toegevoegd op de tekeningen.

Zowel de aangepaste tekening + het vooronderzoek GBES Raamplein heb ik in de bijlage toegevoegd.

Schikt het om hier morgen even over te bellen?

Met vriendelijke groet,

5.1.5.1, 2, e



Raphaëlplein 27, 1077 PX
Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 20 67 61 044
Tel: +31 6 5.1, 2, e

Bekijk profiel



From: 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>

Date: Tuesday, 6 September 2022 at 17:09

To: 5.1,5.1, 2, e <5.1,2,e@fred-developers.nl>

Subject: Z2022-C005353 OLO 7013961 Raamplein 1A

Hierbij ontvangt u het besluit opschorten termijn voor het overleggen van aanvullende gegevens en opschorten beslistermijn.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

medewerker Vergunningen
stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, [amsterdam.nl](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.