

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>  
Subject **RE: Van Eeghenstraat 94-98**  
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @ 5.1, 2, e  
Date August 21, 2025 at 3:55:20 PM CEST

Beste heer

Klopt, ik heb telefonisch contact gehad met de heer 5.1, 2, e en gaf aan dat 20cm grof zand met een K-waarde van 45m/d kan worden toegepast. In mijn mail stond 30cm, maar de 20 cm is dus akkoord bevonden onder de werkvloer.

Met vriendelijke groet,

✘ 5.1, 2, e  
✘ Senior Handhaver Bouw en Gebruik  
Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving  
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid

5.1, 2, e  
5.1, 2, e@amsterdam.nl  
President Kennedylaan923, flex 3e verdieping  
Postbus74019, 1070 BA, Amsterdam

---

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e  
**Verzonden:** donderdag 21 augustus 2025 11:32  
**Aan:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** RE: Van Eeghenstraat 94-98

Geachte heer 5.1, 2, e beste 5.1, 2, e

Dank voor uw bericht. Even ter verduidelijking. De heer Bacon heeft naderhand aangegeven dat het volgende ook akkoord is. Zie ook mijn vorige mail.

*"Grof zand blijft daarom een robuustere maatregel. Als jullie 20 cm grof zand met een k-waarde van 45 m/d hanteren, kan ik hiermee akkoord gaan."*

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

(vrijdag afwezig)

5.1, 2, e

5.1, 2, e



De informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. 5.1, 2, e menigverdaging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 5.1, 2, e staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

---

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** woensdag 20 augustus 2025 14:03  
**Aan:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e  
**Onderwerp:** Van Eeghenstraat 94-98

Beste heer

Ik heb gister documenten opgevraagd bij Waternet voor de Van Eeghenstraat 94-98. De heer 5.1, 2, e heeft aangegeven dat het getoetst is en akkoord is bevonden.

Er is een deel van de werkvloer gestort, ik wil graag voor de tweede stort het zandpakket inmeten.

Hieronder de bevestiging van de heer 5.1, 2, e

De laatste versie van het geohydrologische rapport waar Waternet een positief advies voor heeft afgegeven is van Crux met kenmerk NT23415a3 (versie 3). Wat later is nog een aanvulling positief beoordeeld tbv het verticale evenwicht met kenmerk 2023-12-20 Crux-NT23415b1.

De specifieke maatregel heeft volgens NT23415a3 (versie 3) de volgende specificaties:

**Oplossing 2: Grondverbetering, opvulling cannelures en gaten in damwand**

Onder de keldervloer wordt een grondverbetering toegepast, de cannelures worden opgevuld en er worden (doorstroom-)gaten gecreëerd in de damwanden, de maatregel omvat de volgende deelaspecten:

- \* Grondverbetering: Toepassing van een grondverbetering onder de keldervloer van 30 cm dik.
- \* De grondverbetering moet een doorlatendheid hebben van 30 m/d; dit komt overeen met grof zand.

- \* De opvulling ter plaatse van de cannelures dient een doorlatendheid te hebben van 100 m/d; Dit komt overeen met fijn grind
- \* De damwandgaten hebben een diameter van 20 cm met een afstand van 70 cm (uitgaande van een damwandplank van 70 cm komt dit overeen met een gat per plank)
- \* Aantal damwandgaten per kelderzijde is 40
- \* De damwandgaten worden geplaatst op 2,2 m-NAP

Met vriendelijke groet,

✘ 5.1, 2, e

✘ Senior Handhaver Bouw en Gebruik

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving  
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid

📞 5.1, 2, e

📧 5.1, 2, e@amsterdam.nl

🏠 President Kennedylaan923, flex 3e verdieping

📮 Postbus74019, 1070 BA, Amsterdam

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).