

| Nr. | Ruimte | gebruiksfunctie | Oppervlakte [m²] | Hoogte ¹ [m] | Volume [m³] | Aantal toilet | Gekozen aantal personen | Lucht- verversing | Ventilatie eis | | | | | | | resultaat berekening | | | | | saldo controle | | | opleveringspunt van de verh. | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------|---|--------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|---|-------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | Luchtstr. | | Luchtstroom | | Luchtstroom | | | Lucht- toevoer mechanisch | Lucht- toevoer overstroom | Lucht- afvoer mechanisch | Lucht- afvoer overstroom | Overstroom informatie | toevoer [m³/h] | afvoer [m³/h] | - | BG max. | TP 1.VD-1 max. | TP 1.VD-2 max. | | |
| | | | | | | | | | Opeervlakte* ² [m²/(h*P)] | Toilet* ³ [m³hs] | Personen [m³/(h*P)] | Toilet [m³/h] | Personen [m³/h] | Lucht- verversing [m³/h] | Luchstr. Opeervlakte [m³/h] | | | | | | | | | | | | Luchtstroom. max. [m³/h] | Luchtstroom. Set. [m³/h] |
| GROND FLOOR | | | 435,9 | | | 0 | 0 | | | | | | | | 4268 | 4310 | 4310 | 500 | 4310 | 500 | | 4810 | 4810 | ok | 4310 | 0 | 0 | |
| Bezokers gebied | | | 347,4 | | | 0 | 0 | | | | | | | | 4169 | 4210 | 4210 | 0 | 3710 | 500 | | 4210 | 4210 | ok | 4210 | 0 | 0 | |
| 1.01 | Admissions | Tentoonstelling | 147,5 | 3,0 | 442,5 | | | | | | | | | | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1470 | 300 | 300 een 1.01A | 1770 | 1770 | ok | 1770 | | | |
| 1.02 | Intro Space | Tentoonstelling | 85,1 | 3,0 | 255,3 | | | | | | | | | | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 970 | 50 | 50 een 2.01 | 1020 | 1020 | ok | 1020 | | | |
| 3.02 | Retail Lobby | Winkel | 26,2 | 3,0 | 78,6 | | | | | | | | | | 314 | 314 | 320 | 320 | 220 | 100 | 100 een 3.04 | 320 | 320 | ok | 320 | | | |
| 3.03 | Retail | Winkel | 88,6 | 3,0 | 265,8 | | | | | | | | | | 1063 | 1063 | 1100 | 1100 | 1050 | 50 | 50 een 3.05 | 1100 | 1100 | ok | 1100 | | | |
| Personeelsgebied | | | 88,5 | | | 0 | 0 | | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 500 | 600 | 0 | | 600 | 600 | ok | 100 | | | |
| 0.01 | M&E | Technische ruimte | 16,6 | 3,0 | 49,8 | | | 2 | | | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 100 | ok | 100 | | | |
| 1.01A | Luggage Store | Opslag | 24,1 | 3,0 | 72,3 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 van 1.01 | 300 | 300 | ok | 0 | | | |
| 2.01 | Cup'd | Opslag | 3,1 | 3,0 | 9,3 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 van 1.02 | 50 | 50 | ok | 0 | | | |
| 3.04 | Retail Store 1 | Opslag | 32,4 | 3,0 | 97,2 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 van 3.02 | 100 | 100 | ok | 0 | | | |
| 3.05 | Retail Store 2 | Opslag | 12,3 | 3,0 | 36,9 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 van 3.03 | 50 | 50 | ok | 0 | | | |
| FIRST FLOOR | | | 2.292,1 | | | 15 | 49 | | | | | | | | 16206 | 16430 | 15450 | 11170 | 16450 | 10170 | | 26620 | 26620 | ok | 0 | 6690 | 8760 | |
| Bezokers gebied | | | 1.791,2 | | | 10 | 0 | | | | | | | | 14298 | 14380 | 13640 | 10140 | 14190 | 9590 | | 23780 | 23780 | ok | 0 | 6690 | 6950 | |
| 1.03 | Red Carpet | Tentoonstelling | 51,8 | 3,0 | 155,4 | | | | | | | | | | 440 | 440 | 440 | 440 | 860 | 1200 | 100 een Technical Workshop 860 van 1.04 | 1300 | 1300 | ok | | | 440 | |
| 1.04 | Rijksmuseum Entrance | Tentoonstelling | 44,5 | 3,0 | 133,5 | | | | | | | | | | 378 | 378 | 380 | 380 | 480 | 860 | 480 van 1.05 860 een 1.03 | 860 | 860 | ok | | | 380 | |
| 1.05 | A-List | Tentoonstelling | 112,6 | 3,0 | 337,8 | | | | | | | | | | 957 | 957 | 960 | 960 | 960 | 960 | 480 een 1.04 480 een 1.06 | 960 | 960 | ok | | | 960 | |
| 1.06 | Transition | Tentoonstelling | 8,1 | 3,0 | 24,3 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 480 van 1.05 480 een 1.07 | 480 | 480 | ok | | | 0 | |
| 1.07 | After Party | Tentoonstelling | 77,1 | 3,0 | 231,3 | | | | | | | | | | 655 | 655 | 660 | 660 | 1480 | 2140 | 480 van 1.06 1000 van 1.08 | 2140 | 2140 | ok | | | 660 | |
| 1.08 | Transition | Tentoonstelling | 36,6 | 3,0 | 109,8 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 van 1.09 1000 een 1.07 | 1000 | 1000 | ok | | | 0 | |
| 1.09 | Film Premier | Tentoonstelling | 167,4 | 3,0 | 502,2 | | | | | | | | | | 1423 | 1423 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 30 een 0.03 1000 een 1.08 400 een 1.10 | 1430 | 1430 | ok | | | 1430 | |
| 1.10 | Avatar | Tentoonstelling | 31,7 | 3,0 | 95,1 | | | | | | | | | | 269 | 269 | 270 | 270 | 910 | 1180 | 400 van 1.09 510 van 1.11 | 1180 | 1180 | ok | | | 270 | |
| 1.11 | Comic Book Store | Tentoonstelling | 10,1 | 3,0 | 30,3 | | | | | | | | | | 86 | 86 | 90 | 90 | 510 | 510 | 510 van 1.12 510 een 1.10 | 510 | 510 | ok | | | 0 | |
| 1.12 | Film | Tentoonstelling | 59,3 | 3,0 | 177,9 | | | | | | | | | | 504 | 504 | 510 | 510 | 510 | 510 | | 510 | 510 | ok | | | 510 | |
| 1.13 | Marvel | Tentoonstelling | 111,0 | 3,0 | 333,0 | | | | | | | | | | 944 | 944 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 een 1.14 | 950 | 950 | ok | | | 950 | |
| 1.14 | Transition | Tentoonstelling | 14,4 | 3,0 | 43,2 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 950 van 1.13 | 950 | 950 | ok | | | 0 | |
| 1.15 | Sport | Tentoonstelling | 145,7 | 3,0 | 437,1 | | | | | | | | | | 1238 | 1238 | 1240 | 1240 | 1000 | 240 | 240 een 1.16 | 1240 | 1240 | ok | | 1240 | 0 | |
| 1.16 | Transition | Tentoonstelling | 4,4 | 3,0 | 13,2 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 van 1.15 240 een 1.17 | 0 | 0 | ok | | | 0 | |
| 1.17 | Fashion | Tentoonstelling | 80,9 | 3,0 | 242,7 | | | | | | | | | | 688 | 688 | 690 | 690 | 740 | 1290 | 140 | 500 van 1.18 240 van 1.16 140 een 3.07 | 1430 | 1430 | ok | | 690 | 0 |
| 1.18 | Transition | Tentoonstelling | 10,3 | 3,0 | 30,9 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 van 1.20 500 een 1.17 | 500 | 500 | ok | | | 0 | |
| 1.19 | Black Box / Upsells | Tentoonstelling | 167,1 | 3,0 | 501,3 | | | | | | | | | | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 960 | 460 | 110 een 2.03 350 een 3.08 | 1420 | 1420 | ok | | 1420 | 0 | |
| 1.20 | Art Masters | Tentoonstelling | 204,1 | 3,0 | 612,3 | | | | | | | | | | 1735 | 1735 | 1740 | 1740 | 1180 | 560 | 500 een 1.18 30 een 2.04 30 een 1.21 | 1740 | 1740 | ok | | 1740 | 0 | |
| 1.21 | Transition | Tentoonstelling | 13,9 | 3,0 | 41,7 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 een 2.02 30 van 1.20 | 30 | 30 | ok | | 0 | 0 | |
| 1.22 | Royal Palace | Tentoonstelling | 34,4 | 3,0 | 103,2 | | | | | | | | | | 292 | 292 | 300 | 300 | 330 | 630 | 330 van 1.23 | 630 | 630 | ok | | | 300 | |
| 1.23 | Kings Day | Tentoonstelling | 38,5 | 3,0 | 115,5 | | | | | | | | | | 327 | 327 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 een 1.22 | 330 | 330 | ok | | | 330 | |
| 1.24 | Brown Bar | Tentoonstelling | 31,0 | 3,0 | 93,0 | | | | | | | | | | 264 | 264 | 270 | 270 | 330 | 600 | 330 van 1.25 | 600 | 600 | ok | | 270 | 0 | |
| 1.25 | Transition | Tentoonstelling | 6,0 | 3,0 | 18,0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 van 1.26 330 een 1.24 | 330 | 330 | ok | | | 0 | |
| 1.26 | Music & DJ | Tentoonstelling | 137,6 | 3,0 | 412,8 | | | | | | | | | | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 840 | 330 | 330 een 1.25 | 1170 | 1170 | ok | | 1170 | 0 | |
| 1.27 | Headline Artist | Tentoonstelling | 33,9 | 3,0 | 101,7 | | | | | | | | | | 288 | 288 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 een 1.28 | 290 | 290 | ok | | | 290 | |
| 1.28 | Transition | Tentoonstelling | 13,9 | 3,0 | 41,7 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 470 | 150 | 50 een 4.15 100 een 1.29 290 van 1.27 330 van 3.01 | 620 | 620 | ok | | | 0 |
| 1.29 | Elevator Lobby | Tentoonstelling | 18,4 | 3,0 | 55,2 | | | | | | | | | | 156 | 156 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 van 1.28 | 100 | 100 | ok | | | 0 | |

| Nr. | Ruimte | gebruiksfunctie | Oppervlakte [m²] | Hoogte ¹ [m] | Volume [m³] | Aantal toilet | Gekozen aantal personen | Lucht- verversing | Ventilatie eis | | | | | | | | resultaat berekening | | | | saldo controle | | | opleveringspunt van de verh. | | | | | | | |
|------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|------|------|------|
| | | | | | | | | | Luchtstr. | | Luchtstroom | | Lucht- toevoer | | Lucht- afvoer | | Overstroom informatie | toevoer [m³/h] | afvoer [m³/h] | - | BG max. 4320 m³/h | TP 1.VD-1 max. 7000 m³/h | TP 1.VD-2 max. 9000 m³/h | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Opeervlakte* ² [m³/(h*m²)] | Toilet* ³ [m³hs] | Personen [m³/(h*P)] | Toilet [m³/h] | Personen [m³/h] | Lucht- verversing [m³/h] | Luchstr. Opeervlakte [m³/h] | Luchtstroom. max. [m³/h] | | | | | | | | Luchtstroom. Set. [m³/h] | Lucht- toevoer mechanisch [m³/h] | Lucht- toevoer overstroom [m³/h] | Lucht- afvoer mechanisch [m³/h] | Lucht- afvoer overstroom [m³/h] | | | |
| 3.01 | Photo Redemption | Tentoonstelling | 49,5 | 3,0 | 148,5 | | | | 8,5 | | | 0 | 0 | 0 | 421 | 421 | 430 | 430 | | | 430 | 100 een Technical Workshop 330 een 1.28 | 430 | 430 | ok | | | 430 | | | |
| 3.06 | Toilet Corridor | Overige | 23,3 | 2,8 | 65,2 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | ok | | | 0 | | | |
| 3.07 | Changing Places | Toilet | 12,0 | 2,8 | 33,6 | 1 | | 4 | 50,4 | | 50 | 0 | 134 | 0 | 134 | 140 | | | 140 | 140 | | 140 van 1.17 (mech.) | 140 | 140 | ok | | | 0 | | | |
| 3.08 | Female WC | Toilet | 27,9 | 2,8 | 78,1 | 7 | | 4 | 50,4 | | 353 | 0 | 312 | 0 | 353 | 350 | | | 350 | 350 | | 350 van 1.19 (mech.) | 350 | 350 | ok | | | 0 | | | |
| 3.09 | Male WC | Toilet | 13,8 | 2,8 | 38,6 | 2 | | 4 | 50,4 | | 101 | 0 | 155 | 0 | 155 | 160 | | | 160 | 160 | | | 160 | 160 | ok | | | 160 | | | |
| | Personneelsgebied | | 500,9 | | | 5 | 49 | | | | | | | | 1908 | 2050 | | | 1810 | 1030 | | | 2260 | 580 | | 2840 | 2840 | ok | 0 | 0 | 1810 |
| 0.02 | M&E | Technische ruimte | 13,1 | 3,0 | 39,3 | | | 2 | | | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 80 | | | 80 | 80 | | | 80 | 80 | ok | | | 80 | | | |
| 0.03 | Store | Opslag | 7,7 | 3,0 | 23,1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 30 | 30 | | 30 van 1.09 | 30 | 30 | ok | | | 0 | | | |
| 0.04 | Electrical | Technische ruimte | 10,3 | 3,0 | 30,9 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | ok | | | 0 | | | |
| 0.05 | Escape Corridor | Overige | 55,2 | 3,0 | 165,6 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | ok | | | 0 | | | |
| 0.06 | Electrical Room | Technische ruimte | 15,3 | 3,0 | 45,9 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | ok | | | 0 | | | |
| 2.02 | AV Room | Technische ruimte | 20,2 | 3,0 | 60,6 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 30 | 30 | | 30 van 1.21 | 30 | 30 | ok | | | 0 | | | |
| 2.03 | Corridor | Technische ruimte | 10,4 | 3,0 | 31,2 | | | 2 | | | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 60 | | | 110 | 60 | 50 | 110 van 1.19 50 een 3.10 | 110 | 110 | ok | | | 0 | | | |
| 2.04 | Store | Opslag | 3,7 | 3,0 | 11,1 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 30 | 30 | | 30 van 1.20 | 30 | 30 | ok | | | 0 | | | |
| 3.10 | Cleaner | Overige | 4,0 | 2,8 | 11,2 | | | 4 | | | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 50 | | | 50 | 50 | | 50 van 2.03 | 50 | 50 | ok | | | 0 | | | |
| ? | Staff Lobby | Overige | 12,0 | 2,8 | 33,6 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | ok | | | 0 | | | |
| 4.02 | Male Staff WC | Toilet | 8,9 | 2,8 | 24,9 | 2 | | 4 | 50,4 | | 101 | 0 | 100 | 0 | 101 | 110 | | | 110 | 110 | | | 110 | 110 | ok | | | 110 | | | |
| 4.03 | Female Staff WC | Toilet | 12,1 | 2,8 | 33,9 | 3 | | 4 | 50,4 | | 151 | 0 | 136 | 0 | 151 | 150 | | | 150 | 150 | | | 150 | 150 | ok | | | 150 | | | |
| 4.04 | Staff Corridor | Overige | 23,7 | 2,8 | 66,4 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 180 | 100 | 280 | 30 een 4.05 30 een 4.06 30 een 4.07 30 een 4.08 100 een 4.09 30 een 4.10 30 een 4.13 100 van 4.11 | 280 | 280 | ok | | | 180 | | | |
| 4.05 | Staff Room | Bijeenkomst | 45,9 | 2,8 | 128,5 | | 13 | | | 30 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 | 390 | | | 360 | 30 | 390 | 30 van 4.04 | 390 | 390 | ok | | | 360 | | | |
| 4.06 | Staff Changing | Kleedkamer | 12,8 | 2,8 | 35,8 | | 5 | | | 30 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | | | 120 | 30 | 150 | 30 van 4.04 | 150 | 150 | ok | | | 120 | | | |
| 4.07 | Office Store | Opslag | 9,4 | 2,8 | 26,3 | | 1 | | | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | | | 30 | 30 | | 30 van 4.04 | 30 | 30 | ok | | | 0 | | | |
| 4.08 | Server | Technische ruimte | 12,8 | 2,8 | 35,8 | | 1 | | | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | | | 30 | 30 | | 30 van 4.04 | 30 | 30 | ok | | | 0 | | | |
| 4.09 | Laundry | Wasserij | 4,8 | 2,8 | 13,4 | | 1 | | | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 100 | | | 100 | 100 | | 100 van 4.04 | 100 | 100 | ok | | | 0 | | | |
| 4.10 | Cash Room | Kantoor | 7,3 | 2,8 | 20,4 | | 1 | | | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | | | 30 | 30 | | 30 van 4.04 | 30 | 30 | ok | | | 0 | | | |
| 4.11 | Office | Kantoor | 54,5 | 2,8 | 152,6 | | 9 | | | 30 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | | | 270 | 170 | 100 | 100 een 4.04 | 270 | 270 | ok | | | 270 | | | |
| 4.12 | Meeting Room | Kantoor | 20,7 | 2,8 | 58,0 | | 10 | | | 30 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | | | 300 | 300 | | | 300 | 300 | ok | | | 300 | | | |
| 4.13 | Workshop | Werkplaats | 49,2 | 2,8 | 137,8 | | 2 | | | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 120 | | | 120 | 30 | 150 | 30 van 4.04 150 een 4.14 | 150 | 150 | ok | | | 120 | | | |
| 4.14 | Moulding Room | Werkplaats | 17,4 | 2,8 | 48,7 | | 4 | | | 30 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | | | 120 | 150 | 270 | 150 van 4.13 | 270 | 270 | ok | | | 120 | | | |
| 4.15 | Costume Store | Opslag | 20,3 | 2,8 | 56,8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 50 | 50 | | 50 van 1.28 | 50 | 50 | ok | | | 0 | | | |
| ? | Technical Workshop | Werkplaats | 49,2 | 2,8 | 137,8 | | 2 | | | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | | | | 200 | 200 | 100 van 3.01 100 van 1.03 | 200 | 200 | ok | | | 0 | | | |
| | In totaal | | 2.728,0 | | | 15 | 49 | | | | | | | | 20474 | 20740 | | | 19760 | 11670 | 20760 | | 10670 | | 31430 | 31430 | ok | 4310 | 6690 | 8760 | |

*1 Maximaal 3 m in aanmerking genomen
 *2 Luchttoevoer BG ingang queueing 12m³/(hxm²), Tentoonstelling 8,5 m³/(hxm²)
 *2 Toilet 14 dm³/s = 50,4 m³/h