

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkg.nl

de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam

Betreft: advies bouwconstructies ten behoeve van vergunningverlening

Geachte

In uw opdracht beoordelen wij constructieve aspecten aangaande het project met de volgende gegevens:

Projectlocatie: Willemsparkweg 220, Amsterdam
Projectomschrijving: Funderingsherstel met verandering indeling en dakterras
Aanvraagnummer: OLO-2385039

In het kader van deze opdracht hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben het ontwerp van de bouwconstructie(s) waar de documenten betrekking op hebben beoordeeld op de hoofdlijnen van de constructie.

Naar ons oordeel is voldoende aannemelijk gemaakt dat de hoofdlijnen van de constructie voldoen aan de van toepassing zijnde eisen.

Wij adviseren u de volgende voorwaarde(n) op te nemen in de vergunning:

- Ten aanzien van uitgestelde indieningsvereisten, te overleggen binnen een termijn 3 weken voor start uitvoering van het desbetreffende onderdeel:
Nader in te dienen aanvullende en/of gewijzigde gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.
Minimaal nader in te dienen gegevens:
 - Berekening op hoofdlijnen akkoord. In de uitdraai van de rekenresultaten zijn de geometrische gegevens niet goed te lezen; in de definitieve berekening dit leesbaar maken. Tevens dienen in de definitieve versie de momentenlijnen en dwarskrachten weergegeven te worden.
 - Werktekeningen van de constructie ontbreken; op de schetsen ontbreekt belangrijke informatie (oa materiaalkwaliteiten, benodigde dekking,

Contactpersoon

Contactgegevens

Kenmerk
1320925

Datum
19 september 2016

standaard details tbv de wapening en verankeringslengte, maatvoering, etc).

- Verankering paalwapening niet akkoord; aanpassen.
- Damwand, bemaling en monitoring; stukken moeten nog gecontroleerd worden; deze gegevens dienen ook verwerkt te worden in definitieve constructieve tekeningen.
- Uitleg geven over de noodzaak van de stalen schotten/ fagotten in de staalconstructie.

Zie de link voor het overzicht van de documenten waar dit advies betrekking op heeft. Download deze documenten tijdig voor uw eigen administratie.

Wanneer u afwijkt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Wanneer u het nodig acht dat wij voor de duidelijkheid/snelheid één op één contact hebben met de externe constructeur is dat natuurlijk altijd mogelijk. Over de uitkomst/afspraken van deze overleggen wordt u altijd geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

██████████

Adviseur constructieve veiligheid

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer informatie: <https://odnzkq.mozard.nl/mozard/verwijzing/digitalewerkwijze>