

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Subject OLO-7905249; 5.1, 2, e Amsterdam - Constructie niet ontvankelijk
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date October 11, 2023 at 2:52:47 PM UTC

Geachte heer/mevrouw,

Dit bericht betreft het (bouw)project met de volgende gegevens (zaak 12296324):

Projectlocatie: 5.1, 2, e Amsterdam
Projectomschrijving: het plaatsen van twee nieuwe woonarken
Aanvraagnummer: OLO-7905249

De aangeleverde gegevens zijn onvoldoende om tot een 'advies constructie' te komen.

- Er ontbreken nautische berekeningen - veiligheidsafstand (voldoende vrijboord) en stabiliteitsberekening (belastingcombinaties voor bepaling diepgang en maximale slagzij, bepaling excentrische lasten en momenten door personen alsmede hellingshoek en optredende momenten, bepaling metacentrum, diepgang, zwaartepunt).

-Ook niet aanwezig zijn berekeningen stabiliteit opbouw en koppeling wand aan de betonbak, constructieve samenhang, referentieperiode.

Kortom de ingediende gegevens dienen aan de regels van Bouwbesluit 2012 art. 2.5c. en NTA 8111 Drijvende Bouwwerken te voldoen.

Ik schort de zaak op tot de aanvullingen komen.

Wij adviseren/verzoeken u de aanvraag te laten aanvullen.

Mocht u verder nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur Constructieve Veiligheid
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Telefoonnummer: 5.1, 2, e

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
mzrdrefxfy6mmqf1k8n08n084ssxs4992waavac594wajsfdrzm