

Toetsrapportage constructieve beoordeling

Algemene gegevens

Projectlocatie : Vondelstraat 60-H, Amsterdam
Projectomschrijving : Verbouwing
OLO nummer : OLO-6328499

Opdrachtgever : Gemeente Amsterdam - Stadsdeel West
Bouwwerktype : 4. Gestapelde woningen
Bomcategorie : BV1
Type toets : Inhoudelijke toets (dgk)
Toetsnummer : 2
Datum : 4-7-2023

Risicoprofiel

Standaard risicoprofiel is toegepast.

Conclusie

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.

Disclaimer

Dit document betreft de onderbouwing van het gekozen toetsniveau conform het vastgestelde beleid.

Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag en niet bedoeld voor derdenverstrekking.

Toetsrapport

Inhoudelijke toets (dgk)

Toetsnummer - 2

4-7-2023

Nr.	Aspect	Standaard-toetsniveau	Gekozen toetsniveau	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.	Algemeen 1: Hoofdopzet					
1.1	Gevolgklasse en ontwerplevensduur			Conform NEN-EN 1990.	Voldoet	
1.3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	3	3	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.	Voldoet	
2.	Algemeen 2: Geotechniek					
2.4	Damwanden	3	3	Conform NEN-EN 1997 en CUR 166. NB: Steekproefsgewijs gecontroleerd.	Voldoet	
10.	Elementen 3: Overig (uit bouwveiligheidsplan)					
10.2	Stempelplan	2	2	Conform NEN-EN 1993. Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Voldoet	
Conclusie : Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.						

Toelichting toetsniveau's:

1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)