

From 5.1, 2, e <5.1.2.e@odnzkg.nl> </o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=876de887a48b4dfcaf49a7bb01a408f5-Booste002>

Subject **Fwd: Re: Bellamystraat 36-38/ prijsopgave aanbrenen stempelconstructie en fixeren gevelpenant**

To 5.1, 2, e @odnzkg.nl <5.1.2.e@odnzkg.nl>

Date July 5, 2024 at 12:55:45 PM UTC

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1, 2, e <5.1.2.e@odnzkg.nl>

Sent: Tuesday, July 2, 2024 8:17:44 AM

To: 5.1, 2, e @odnzkg.nl

Subject: FW: Re: Bellamystraat 36-38/ prijsopgave aanbrenen stempelconstructie en fixeren gevelpenant

Beste 5.1, 2, e

Kan jij eens naar de foto's kijken en aangeven of deze stempeling goed is aangebracht of dat deze moet worden aangepast zoals wordt voorgesteld in de mail hieronder.

Ik voeg ook het document van Strackee bij en mijn foto's.

Alvast dank hiervoor.

Moet jij trouwens nog een opdracht krijgen voor de werkzaamheden die je hebt verricht voor de Bellamystraat?

Ik zie je reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Bouwkundig Toezichthouder Woningkwaliteit

Afdeling Woninggebruik en Verbetering

Directie Wonen

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Werkdagen: ma-do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1, 2, e, e

Verzonden: vrijdag 28 juni 2024 08:05

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Onderwerp: Fwd: Re: Bellamystraat 36-38/ prijsopgave aanbrengen stempelconstructie en fixeren gevelpenant

Beste 5.1, 2, e

Even een vraag over de Bellamystraat wie de uitvoering van de gevelstut controleerd.

Want volgens onze aannemer (De Vlucht) is de uitvoering niet helemaal conform de mail van Strackee is (7 mei 24)

Nu is de staander uitgevoerd in 1 badding van 75x175 ipv twee

De gevelhaak is niet uitgevuld op de gevel

Wiggen en fixatie van de staander op het dode 5.1, 2, e bed ?

Kortom: kun jij aangeven of het zo voldoende en goed is, conform de eisen van de gemeente? (want ik heb er echt geen verstand van).

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e e