



VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 126031247

Nummer Z2021-Z003217

Bevoegd Gezag Gemeente Amsterdam

Instantie Stadsdeel Zuid

Zaaktype Toezicht uitvoeren

Product Gebruik

Omschrijving DHW [REDACTED]

Startdatum 25-05-2021

Status Toezicht uitvoeren

Adres mbt zaak [REDACTED]

Behandelaar [REDACTED] tel: [REDACTED] en Gebruik
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Zaak initiator [REDACTED]

Checklist

Omschrijving DHW [REDACTED]

Template * T&H Controle inrichtingseisen

Klaargezet Klaargezet

Percentage 100%

Afgerond Nee

Contactmomenten

Legenda

✓ OK

✗ Niet OK

- ! Nader onderzoek
- * Niet van toepassing
- Geen status

Resultaten

✓ DHW

✓ 01. Algemene gegevens

- ✓ Heeft de horeca lokaliteit een hoogte van ten minste 2,40 m van de vloer af gemeten?
- ✓ Heeft de horeca lokaliteit een vloeroppervlakte van ten minste 35m²?
- ✓ Komt de situatie overeen met de ingediende tekeningen?
- ✓ Wie is de contactpersoon en met wie is op locatie gesproken? (voeg ook contactgegevens toe)

Notitie Dhr. O. Mercan

✓ Installaties

- ✓ Heeft de horeca een goedwerkende mechanische ventilatie met voldoende capaciteit en rechtstreeks verbonden met de buitenlucht?
- ✓ Is er een veilige electriciteitsvoorziening?
- ✓ Is er in de inrichting een voorziening voor drinkwater?

✓ Sanitair

- ✓ De toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de horecalokaliteit? (Er moet een voorruimte aanwezig)
- ✓ Hebben de toiletputten en urinoirs een waterspoeling?
- ✓ Is er minimaal één voorziening nabij de toiletten om de handen met stromend deugdelijk drinkwater te kunnen wassen?
- ✓ Worden de toiletruimtes geventileerd?
- ✓ Zijn de toiletruimtes afsluitbaar?
- ✓ Zijn er in de onmiddellijke nabijheid van de horecagelegenheid minstens twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden?

✓ Overige

- ✓ Is een melding brandveilig gebruik gedaan? (indien net ingediend, check bij vergunningen)
- * Zijn de vereiste brandveiligheidsvoorzieningen getroffen?

Notitie Inrichting is nog niet afgerond.

✓ **Afspraken en ondertekening**

✓ Ondertekening inspecteur

✓ Zijn er nog overige afspraken gemaakt (bijv over brandveiligheid, milieu etc)