

5.1, 2, e

**Van:** 5.1, 2, e <5.1, 2, e@odnzkg.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 21 mei 2019 15:26  
**Aan:** 5.1, 2, e  
**Onderwerp:** OLO 5.1, 2, e 5.1, 2, e Buiksloterham (toekomstig adres 5.1, 2, e  
, Amsterdam - Vragen / opmerkingen constructie

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd



Geachte 5.1, 2, e

Dit bericht betreft het (bouw)project met de volgende gegevens (zaak 5.1, 2, e :

Projectlocatie: 5.1, 2, e Buiksloterham (toekomstig adres 5.1, 2, e , Amsterdam  
Projectomschrijving: nieuwbouw woning (zelfbouw)  
Aanvraagnummer: OLO 5.1, 2, e

Wij hebben enkele vragen/opmerkingen betreft de ontvangen documenten.

- Funderingsadvies t.b.v. paal draagvermogen aanleveren.
- De voor- en achtergevel worden gemodelleerd als volledig met stijlen. Aangezien voor- en achtergevel dragend zijn, dient de opzet van de HSB gevels aangeleverd te worden.
- Onduidelijk wat de trekkrachten in de fundering zijn t.p.v. windbok en hoe dit door de fundering wordt opgenomen. Aanleveren duidelijke schematisering windbok met krachten (overeenkomend met waardes blz 6) en constructieve detail van de verankering met de fundering.
- Onder wapening in midden balk fundering is 11 rond 20, hoe wordt dat uitgevoerd i.v.m. scheurwijdte?
- Principe detailtekening en –berekening van hekwerk en bijbehorende bevestiging aanleveren.

Wanneer u het nodig acht dat wij voor de duidelijkheid/snelheid één op één contact hebben met de externe constructeur is dat natuurlijk altijd mogelijk. Over de uitkomst/afspraken van deze overleggen wordt u altijd geïnformeerd.

Mocht u verder nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e  
5.1, 2, e

Team Constructieve Veiligheid  
Directie Advies & Expertise  
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam  
Postbus 209, 1500 EE Zaandam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzorgt in opdracht van het bevoegd gezag in het

Noordzeekanaalgebied de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor bodem, milieu en bouw.  
Meer informatie vindt u op [www.odnzkg.nl](http://www.odnzkg.nl)

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:

5.1, 2, e