



# BRANDWEER

Amsterdam-Amstelland

Stadsdeel Oost

T.a.v. de 5.1.2.e

Postbus 94801

1090 GV Amsterdam

Datum	16-05-2023	Telefoon	5.1.2.e
Onze referentie	0000183/Eta-2023	E-mail	5.1.2.e @brandweeraa.nl
Uw referentie	Z/23/2133708	Behandelend adviseur	5.1.2.e 5.1.2.e
Adres	Flevopark	P-nummer	10000018
Onderwerp	Aangepaste stukken No Art Festival Flevopark		

Geachte 5.1.2.e

Naar aanleiding van uw verzoek om advies van 09-05-2023 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten van de aangepaste stukken inzake een vergunningsaanvraag voor het evenement No Art Festival 2023 op 23 en 24 juni 2023 ter plaatse van het Flevopark te Amsterdam.

Voor dit advies hebben wij de volgende documenten beoordeeld:

- Samenvatting aanvraag evenement zonder datum
- Kaarten 1 t/m 4 inclusief calamiteitenroutes
- Mobiliteitsplan V2.0
- Plattegrond V7.2 van 17-04-2023
- Veiligheidsplan V2.0 van 19-04-2023
- Vlekkenplan V7.2 van 17-04-2023

Met betrekking tot dit evenement hebben wij eerder geadviseerd. Zie hiervoor ons advies met referentie 0000092/Eta-2023 van 30-03-2023. Tevens hebben wij deelgenomen aan het dienstenoverleg. Dit overleg heeft onze referentie 0000051/Eov-2023 en vond plaats op 06 april 2023.

## Regelgeving en documenten

Wij hebben de aangepaste stukken inzake de aanvraag om een evenementenvergunning getoetst aan:

- De relevante voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen uit hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012;
- De Algemene plaatselijke verordening Amsterdam 2008 (APV);
- Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP), 4 oktober 2017.

## Overige documenten

Verder hebben wij gebruik gemaakt van onderstaande documenten:

- Handreiking voor een brandveilig evenement, Brandweer Amsterdam-Amstelland, versie 1.1 d.d. 1 januari 2018.

## Conclusie

**Onze conclusie is dat met de aangepaste stukken de aanvraag evenementenvergunning voldoet aan de hierboven genoemde regelgeving.**

### Bezoekadres

IJ-tunnel 4  
1011 TA Amsterdam

### Postadres

Postbus 92171  
1090 AD Amsterdam

5.1.2.e

5.1.2.e

@veiligheidsregioaa.nl

www.brandweeraa.nl/amsterdam-amstelland



### **Brandveiligheidsinstallaties**

De volgende brandbeveiligingsvoorzieningen moeten tijdens het evenement aanwezig te zijn:

- Draagbare blustoestellen, conform Besluit Draagbare Blustoestellen;
- Vluchtrouteaanduiding, conform NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd telefoonnummer.

Vriendelijke groet,

5.1.2,e

Adviseur Risicobeheersing

#### *Bijlagen:*

1. *Samenvatting aanvraag evenement zonder datum*
2. *Kaarten 1 t/m 4 inclusief calamiteitenroutes*
3. *Mobiliteitsplan V2.0*
4. *Plattegrond V7.2 van 17-04-2023*
5. *Veiligheidsplan V2.0 van 19-04-2023*
6. *Vlekkenplan V7.2 van 17-04-2023*