

From: "[REDACTED]"
Sent: Tue, 7 Nov 2023 12:34:38 +0100
To: "[REDACTED]"
Cc: "[REDACTED]"; "[REDACTED]"
[REDACTED]
Subject: Re: brandwerendheid bergingen Van Eeghenstraat 94-98
Attachments: 2121 Plattegronden brand - KA 230202.pdf, 2121 Plattegronden brand - KA 230412 (CDC 2 juni 2023).pdf

Goedemiddag [REDACTED]

De brandweer heeft in eerste instantie geadviseerd (0000116/Bta-2023-a) op een kelder met ingedeelde bergingen (tekening 2 februari 2023). Later heeft de brandweer geadviseerd (0000259/Bta-2023-a) op een tekening zonder ingedeelde bergingen (tekening 12 april 2023). In beide gevallen zijn de voorzieningen voor brandveiligheid aangaande de bergingen in de kelder gelijk. De bergingen maken deel uit van het brandcompartiment. Wat dat betreft is daar geen verschil.

NB. Ik beschik niet over de allerlaatste tekening noch advies van de brandweer. Maar ook daar is m.i. geen verschil in brandveiligheid in kelder met of zonder bergingen.

Vriendelijke groet,
[REDACTED]

Climatic Design Consult (CDC)
<http://climatic.design>

Hilversum [REDACTED]
Nijmegen 024-3780630

Op 7-11-2023 om 11:20 schreef [REDACTED]

Goedemorgen [REDACTED]

Heb je nog kunnen uitzoeken of de bergingen in de parkeergarage aan bepaalde brandeisen moeten voldoen. Hoor het graag. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]

(vrijdag afwezig)



De Lairessestraat 73
1071 NV Amsterdam
www.zuidervastgoed.nl
+31 (0)20 5720 880



De informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Zuider Vastgoed B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.