



5.1, 25.1, 2, e Architectuur  
T.a.v. 5.1, 2, e  
5.1, 2, e  
5.1, 2, e AMSTERDAM

Datum 16 oktober 2023  
Kenmerk Z2023-0003078  
OLO 7905249  
Behandeld door 5.1, 2, e 5.1, 2, e@amsterdam.nl  
Bijlage -  
Kopie aan -  
Onderwerp verzoek om aanpassing van aanvraag omgevingsvergunning

Geachte 5.1, 2, e

Op 30 juni 2023 heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van 2 bestaande woonschepen voor 2 nieuwe arken, het plaatsen van nieuwe meerpalen en het vervagen van de bestaande toegangssteigers op de locatie 5.1, 2, e in Amsterdam.

Uw aanvraag is nog niet positief op de volgende punten.

### **Bouwbesluit 2012**

Het project is getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Het is niet aannemelijk dat het project voldoet aan de hierna genoemde voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

#### **Constructie**

De aangeleverde gegevens zijn onvoldoende om tot een 'advies constructie' te komen.

- Er ontbreken nautische berekeningen - veiligheidsafstand (voldoende vrijboord) en stabiliteitsberekening (belastingcombinaties voor bepaling diepgang en maximale slagzij, bepaling excentrische lasten en momenten door personen alsmede hellingshoek en optredende momenten, bepaling metacentrum, diepgang, zwaartepunt).
- Ook niet aanwezig zijn berekeningen stabiliteit opbouw en koppeling wand aan de betonbak, constructieve samenhang, referentieperiode.

Kortom de ingediende gegevens dienen aan de regels van Bouwbesluit 2012 art. 2.5c. en NTA 8111 Drijvende Bouwwerken te voldoen.

#### **Opmerkingen BENG -/MPG - gebouw:**

- In het bijgeleverde rapport wordt vermeld dat HR++ toegepast gaat worden. Echter staat in de MPG-berekening van nummer 32 "Isolatieglas coating, dubbel zilver, bouwend Nederland Vakgroep GLAS". Graag aanpassen naar HR++ of toelichten waarom hier een ander type glas is ingevoerd.

- In de BENG-berekening staat een warmtepomp vermeld die ook de verwarming van het tapwater regelt. Graag een kwaliteitsverklaring of productblad van de warmtepomp aanleveren om aan te tonen dat de warmtepomp naast verwarming ook tapwater verwarmt.

### **Wat betekent dit voor u?**

U kunt het project aanpassen. Het aangepaste project moeten wij uiterlijk op 30 oktober 2023 in ons bezit hebben. Lukt u dit niet, dan kunt u schriftelijk vragen om de beslistermijn op te schorten. Dit mag volgens de Algemene wet bestuursrecht. Als u deze mogelijkheid wilt gebruiken, moet u direct contact opnemen met de behandelend medewerker.

Wij beoordelen het aangepaste project opnieuw aan de wet- en regelgeving. U krijgt geen omgevingsvergunning als er voor het aangepaste project weigeringsgronden zijn. De omgevingsvergunning verlenen wij ook niet als wij het aangepaste project niet op tijd hebben ontvangen.

### **Meer informatie**

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen via [5.1, 2, e](mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl) of [5.1, 2, e@amsterdam.nl](mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl).

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,  
namens het college,

5.5.1, 2, e

5.1, 2, e stadsdeel Oost