

From 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Aetsveldseweg 1**
To 5.1, 2, e @zaakvannn.nl" <5.1, 2, e @zaakvannn.nl>
Cc 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date October 31, 2024 at 4:00:06 PM CET

Microsoft Exchange Server;converted from html;

Beste 5.1, 2, e

Hieronder vind je de reacties van onze collega 5.1, 2, e 5.1, 2, e openbare ruimte ontwerper:

- Alle parkeervakken hebben dezelfde maat. Parkeervakken op de hoeken breder vormgeven dan tussenvakken. Afmetingen in het plan zijn onbekend en niet te toetsen
- Is het openbare ruimte of privéruimte? In het eerste geval is het ontwerp niet conform 5.1, 2, e en verkeerskundig beleid en zal geen goedkeuring krijgen binnen de Gemeente Amsterdam
- Veel verhard oppervlak en zeer kleine gefragmenteerde groenvakken
- Slechte "verblijfs" kwaliteit
- Te weinig groen (bomen) om hittestress tegen te gaan of bij te dragen aan biodiversiteit of een groen straatbeeld
- Ruimte (zoals in het eerdere plan) tot verblijven, spelen, ontmoeten en sporten is afwezig.
- Rijwoningen aan het hof hebben een zeer kleine, schaduwrijke achtertuin (en geen gezamenlijke buitenruimte in dit plan om dit te compenseren)

Met vriendelijke groeten,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Stadsdeel Zuidoost

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Anton de Komplein 150

5.1, 2, e

