

From 5.1.2, e 5.1.2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **FW: 2025-04-08 OF067260 Woningen Van Eeghenstraat 94-98 te Amsterdam - overdrukinstallatie**
To 5.1.2, e brandweeraa.nl" 5.1.2, e brandweeraa.nl>
Cc Serviceteam RB 5.1.2, e brandweeraa.nl>
Date April 16, 2025 at 2:12:23 PM CEST

Beste heer 5.1.2, e

Dank voor het terugbellen en voor het fijne gesprek.
De heer 5.1.2, e heeft een vraag, zie hieronder in de verzonden mail.

Is het mogelijk deze vraag te beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

✘ 5.1.2, e
✘ Senior Handhaver Bouw en Gebruik
✘ Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid

📍 5.1.2, e
📍 5.1.2, e amsterdam.nl
🏠 President Kennedylaan923, flex 3e verdieping
📦 Postbus74019, 1070 BA, Amsterdam

Van 5.1.2, e 5.1.2, e 5.1.2, e kingspan.com>
Verzonden: dinsdag 8 april 2025 16:07
Aan 5.1.2, e 5.1.2, e 5.1.2, e amsterdam.nl>
CC: 5.1.2, e 5.1.2, e 5.1.2, e
Onderwerp: 2025-04-08 on rigen Van Eeghenstraat 94-98 te Amsterdam - overdrukinstallatie

Geachte heer 5.1.2, e

IK richt mij tot u inzake het schrijven van de brandweer Amsterdam-Amstelland met kenmerk 2025/3565/ADVS (OLO-7566129 / 2024-12-03 OF067260) met datum 25-maart-2025.

Mijn naam is 5.1.2, e 5.1.2, e van Kingspan Light + Air en ik ben de ontwerper van de overdrukinstallatie ten behoeve van het trappenhuis van genoemd project. Deze overdrukinstallatie dient bij brand aangestuurd te worden vanuit een automatisch "ran" erect systeem. Als het pand uitsluitend om deze reden wordt voorzien van een branddetectiesysteem, kan deze worden uitgevoerd conform bijlage C van NEN2535. De uitgangspunten voor de uitvoering/omvang mag dan worden omschreven in het PvE van de overdrukinstallatie en de certificering mag worden gecombineerd in het certificaat van de overdrukinstallatie.

Mijn concrete vraag aan u en dus ook aan de heer 5.1.2, e van Brandweer Amsterdam-Amstelland:
• is er een andere reden, dan de reden "aansturing overdrukinstallatie" waarom het pand van een brandmeldinstallatie voorzien moet worden?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

5.1.2, e 5.1.2, e
roject a v seur Rookbeheersingsystemen



Kingspan Light + Air Netherlands b.v.
Linie 5.1.2, e Netherlands
E 5.1.2, e kingspan.com

www.kingspanlightandair.nl

Onze gegevens zijn veranderd!
Wij zijn nu:
Kingspan Light + Air Netherlands b.v.
Adres: Linie 48, 5405 AN Uden
BTW: NL009730308B01
KvK: 14059145
Bankrekening: NL80 INGB 0008 229127