

Ventilatie

				Soort functie <i>Room function</i>	Soort ruimte <i>Room type</i>	A (m2)	Minimale eis Min. ventilatie p/m2 (dm3/s) *m2 <i>Ventilation value req. Verblijfsruimte= Staying space: 0.7(dm3/s) *m2 Verblijfsgebied= Staying area: 0.9(dm3/s) *m2</i>	Project Ventilatie nodig volgens m2 (dm3/s) <i>Ventilation value req. for the room based on m2</i>	Min. Ventilatie eis per ruimte (dm3/s) <i>Special ventilation value req. For certain rooms according to regulations</i>	TOTAAL Toe te passen (dm3/s) <i>Applying</i>
	VG = Verblijfsgebied VR = Verblijfsruimte									
VP-1	Souterrain					19,2				
			S.01 Hal	Woonfunctie	Verkeersruimte	8,3				
			S.02 Toilet Gasten	Woonfunctie	Badruimte	1,5	0,7	1,1	7	7,0
			S.03 Wasruimte / berging	-	-	9,4				
			S.04 Berging	-	-	-				
VP0	Begane grond					51,1				
			0.01 Entrée	Woonfunctie	Verkeersruimte	3,1				
					Verblijfsgebied	48,0	0,9	43,2	21	
		VR1	0.02 Lounge	Woonfunctie	Verblijfsruimte	17,3	0,7	12,1		43,2
		VR2	0.03 Woonkeuken	Woonfunctie	Verblijfsruimte	30,7	0,7	21,5		
VP1	Eerste verdieping					30,8				
			1.01 Overloop	Woonfunctie	Verkeersruimte	2,8				
			1.02 Badkamer	Woonfunctie	Badruimte	3,2			14	14,0
			1.03 Slaapkamer 01	Woonfunctie	Verblijfsruimte	11,7	0,7	8,2	7	8,2
			1.04 Slaapkamer 02	Woonfunctie	Verblijfsruimte	13,1	0,7	9,2	7	9,2
VP2	Tweede verdieping					30,5				
			2.01 Overloop	Woonfunctie	Verkeersruimte	2,8				
			2.02 Badkamer	Woonfunctie	Badruimte	3,2			14	14,0
			2.03 Slaapkamer 03	Woonfunctie	Verblijfsruimte	11,6	0,7	8,1	7	8,1
			2.04 Slaapkamer 04	Woonfunctie	Verblijfsruimte	12,9	0,7	9,0	7	9,0
VP3	Zolder					13,2				
			3.01 Kantoor	Woonfunctie	Verblijfsruimte	5,9	0,7	9,0	7	9,0
			3.02 Berging/ techniek ruimte	-	-	7,3				

Conclusie: Alle ruimtes hebben voldoende ventilatie waarden