

From: "5.1,2,e" <behandelaarzaak@odnzk.nl>
Sent: Mon, 28 Feb 2022 17:12:35 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "info@everspartners.nl" <info@everspartners.nl>
Subject: OLO-6680767; Haarlemmerplein 2, Amsterdam - Vragen / opmerkingen constructie



Geachte heer/mevrouw,

Dit bericht betreft het (bouw)project met de volgende gegevens (zaak 10961243):

Projectlocatie: Haarlemmerplein 2, Amsterdam
Projectomschrijving: Renovatie en optoppen
Aanvraagnummer: OLO-6680767

Wij hebben enkele vragen/opmerkingen.

Een controle van de fundering ontbreekt.

Mocht u verder nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Adviseur constructieve veiligheid

Team Constructieve Veiligheid
Directie Toezicht & Handhaving
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzorgt in opdracht van het bevoegd gezag in het Noordzeekanaalgebied de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor bodem, milieu en bouw.

Meer informatie vindt u op www.odnzk.nl

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:

mzrdrefpj3a0uf5t4h282ro63ym3je0bx5slhechr72atdaferdrzm