

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 10:15
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: praktische vragen ivm noodconstructie Grimburgwal
Bijlagen: RE: praktische vragen ivm noodconstructie Grimburgwal; RE: praktische vragen ivm noodconstructie Grimburgwal

Hoi [REDACTED],

Zie hieronder en in bijlagen de reactie van M&A op voorstel voor:

- 1) Bevestigen stempelraam aan oude kademuur (dmv inboren metselwerk)
- 2) Plaatsen hekwerken in de kade (tbv veiligheid ivm risico valgevaar op stempelraam veiligheidsconstructie)
- 3) Plaatsen peilbuizen in kade tbv monitoren grondwaterstand
- 4) Plaatsen meetbouten in gevel gebouw en kade (tbv monitoring deel westen van ingestorte kade)
- 5) Plaatsen trillingsmeter (tbv intrillen prolock scherm)

M&A gaat ermee akkoord gezien noodzakelijkheid voor behoud monument maar geeft terecht aan dat bevoegd gezag en de UVA ook toestemming moeten geven. Zou je dit zsm aan beide partijen voor willen leggen?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [REDACTED]
T [REDACTED]

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [REDACTED], [REDACTED]
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 17:58
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: praktische vragen ivm noodconstructie Grimburgwal

Beste [REDACTED],

In rood mijn opmerkingen.
Dat van de procedure kom ik nog terug, dat is voor het veiligstellen nog geen issue.

